

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №34
«ЧЕБУРАШКА»
г. АЛЬМЕТЬЕВСКА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘЛМӘТШӘһӘРЕ
«34-НЧЕ КАТНАШ ТӨРДӘГЕ «ЧЕБУРАШКА»
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ МУНИЦИПАЛЬ
БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ»

ул. Шевченко, 106а., г.Альметьевск, 423450

Шевченко ур., 106 а нчы йорт, Әлмәт шәһәре, 423450

Тел: (8553) 33-69-87, факс (8553) 33-69-87, e-mail: mbdou3473@mail.ru, сайт: https://edu.tatar.ru/almet/kaleikino/sch/dou_34


Инспектору ОНД и ПР по
Альметьевскому муниципальному
району Республики Татарстан
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
(государственному инспектору по
пожарному надзору) майору внутренней
службы Низамову Р.Н.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
об устранении нарушений по Предписанию № 21/1/20 от 17 февраля 2021 г.
в МБДОУ «Д/с №34 «Чебурашка» г.Альметьевска»

| № пункта предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Принятые меры | Дата планирования устранения нарушения, ответственное лицо |
|----------------------|---|--|--|
| 1 | Отсутствуют приспособления для самозакрывания на дверях выходов с помещений и коридоров этажей в лестничные клетки здания детского сада | Служебная записка о закладке денежных средств на устранение замечаний в УО АМР РТ № 12 от 22.02.2021г. | Август 2021г. Заведующий Галиева Л.Р. |
| 2 | Не проведены (не предоставлены протоколы испытаний) организацией, имеющей обученный персонал (аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его проверок), эксплуатационные испытания (не реже 1 раза в 5 лет) наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытания | Служебная записка о закладке денежных средств на устранение замечаний в УО АМР РТ № 13 от 22.02.2021г. | Май 2021г. Заведующий Галиева Л.Р. |
| 3 | Не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая работоспособности и эффективности обнаружения загорания пожарными извещателями в помещении физкультурного зала (имеется опасность механического повреждения извещателей). | Служебная записка о закладке денежных средств на устранение замечаний в УО АМР РТ № 14 от 22.02.2021г. | Май 2021г. Заведующий Галиева Л.Р. |

Заведующий МБДОУ «Д/с №34 «Чебурашка»

Галиева Л.Р.



*отправлено
по факсу
12.03.21.*