

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420098
(843) 279-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
тел. доверия 288-46-96

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-35**

Предписание № 21/1/20

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №34 «Чебурашка» г. Альметьевск»
(ИНН 1644020093, ОГРН 1021601630555),

заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида №34 «Чебурашка» г. Альметьевск» Галиева Лайсан Равиловна,
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД
и ПР по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору №21 от «01» февраля
2021 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «15» февраля 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «15» февраля 2021 г.,
с 09 ч. 00 мин. «17» февраля 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «17» февраля 2021 г., проведена плановая
выездная проверка инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району
Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней
службы Низамовым Радиком Насиховичем в отношении Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №34
«Чебурашка» г. Альметьевск», расположенного по адресу: 423461, Республика Татарстан,
Альметьевский район, город Альметьевск, улица Шевченко, 106а,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,
наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №34 «Чебурашка» г. Альметьевск» Галиевой
Лайсан Равиловной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют приспособления для самозакрывания на дверях выходов с помещений и коридоров этажей в лестничные клетки здания детского сада.	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,	16.02.2022	

1	2	3	4	5
		<p>статья 4 часть 3,4, СП 1.13.130.2020, пункт 4.4.6 Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.</p>		
2.	<p>Не проведены (не предоставлены протоколы испытаний) организацией, имеющей обученный персонал (аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок), эксплуатационные испытания (не реже 1 раза в 5 лет) наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.</p>	<p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 17 (б) Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, ГОСТ Р 53254-2009, пункт 6.1.4 Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию и не реже одного раза в пять лет должны подвергаться периодическим испытаниям. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии, и не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкции с составлением акта по результатам проверки. В случае обнаружения нарушений целостности конструкции производится их восстановление (ремонт) с последующим проведением испытаний на прочность. Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.</p>	16.02.2022	
3.	<p>Не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая работоспособности и эффективности обнаружения загорания пожарными извещателями в помещении физкультурного зала (имеется опасность механического повреждения извещателей).</p>	<p>Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП</p>	16.02.2022	

1	2	3	4	5
		5.13130.2009, пункт 13.3.13 В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на наймателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан
ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Р.Н. Низамов

«17» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



Заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №34 «Чебурашка» г. Альметьевск» Галиева Лайсан Равилевна

«17» февраля 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.