

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
 (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
 МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
 Отдел надзорной деятельности по Альметьевскому муниципальному району
 УНД и ПР ГУ МЧС России по республике Татарстан,
 ул. Аминова, 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-11

**Предписание № 221/1/148.
 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
 предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
 комбинированного вида №43 «Белочка»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
 (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
 физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
 ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору № 221 от
 «01» ноября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
 пожарной безопасности" в период с 9 ч. 30 мин. " 15 " ноября 2019 г. по 10 ч 30 мин.
 "15" ноября 2019 г. проведена проверка старшим инспектором ОНД по Альметьевскому
 муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором
 внутренней службы Бибиковым Александром Николаевичем в отношении муниципального
 бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
 вида №43 «Белочка» расположенного по адресу: г. Альметьевск, ул. Гафиятуллина 2а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
 пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Беляевой Е.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
 безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
 пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения. | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | При монтаже средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (автоматическая пожарная сигнализация) не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно не во всех помещениях установлены датчики пожарной сигнализации (уличный склад). | п. 61. «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2013 г. № 390. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. | 05.10.2020 | |

| | | | | |
|----|--|---|------------|--|
| 2. | Гладильная не отделена от основного здания противопожарной дверью сертифицированной в области пожарной безопасности. | Федеральный закон № 123 – ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, СП 4.13130.2013 п. 5.2.6. редуцируемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблока, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) | 05.10.2020 | |
|----|--|---|------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Бибииков А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 15 " ноября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 15 " ноября 2019 г.

Беляева Е.А.
(должность, фамилия, инициалы)



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.