

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району
РТ, г. Альметьевск, ул. Юнуса Аминова, 5 тел: 22-18-22, 22-19-88
www.ondalmet@yandex.ru

**Акт
обследования по результатам рассмотрения заявления**

«28» сентября 2018 года

с. Маметьево
(город, село, поселок)

09 ч. 00 мин.

Инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району У
ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Гариповым Рустемом
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)
Габдулхаевичем в период с 08 ч. 00 мин. «28» сентября 2018 г. по 09 ч.00 мин.
сентября 2018 г. проведено обследование документов, визуальный осмотр объ
защиты, помещений заявителя: Муниципального бюджетного дошкольного об
вательного учреждения "Детский сад "Ландыш" с. Маметьево.
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и
расположенных по адресу: 423422, Республика Татарстан, Альметьев
район, с. Маметьево, ул.Советская, д. 11.
при обследовании совместно с заведующей МБДОУ "Детский сад "Ландыш" с
метьево Сафиной Г.Н..

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя
индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество граждан

владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

краткая характеристика пожарной опасности объекта: Ф1.1 – здания детских до
льных образовательных учреждений.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта).

Все помещения электрифицированы, вентиляция естественная, отопление вод
количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного

от котельной, все помещения оборудованы автоматической пожарной
оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов
сигнализацией, сигналы о срабатывании АПС из зданий выведены в подраздел

пожарной части. Пути эвакуации соответствуют требуемым нормам,
пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных
объект в полном объеме обеспечен первичными средствами пожаротушения.

отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.
Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

