

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«17» сентября 2024 г., 16240061000215415900
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Татарстан, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Юнуса Аминова 5, тел. 88553267002, 88553267021, 88553267020, e-mail: ond.almet@16.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 17 » сентября 2024 г. № 2409/314-16/108/ПНН

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "РЯБИНКА" ПОСЕЛКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ КАЛЕЙКИНО", адрес юридического лица: 423410, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ, ПОСЕЛОК Ж/Д СТАНЦИИ КАЛЕЙКИНО, ГАГАРИНА УЛИЦА, 48 ИНН 1644019838

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

- 13 сентября 2024 года при проведении профилактического визита ФГПН в МБДОУ "Д/С "РЯБИНКА" ПОС. Ж/Д СТ.КАЛЕЙКИНО" (Корпус 2), по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский МР, п. ж/д станции Калейкино, ул. Зеленая, Здание 35А, были выявлены признаки нарушений требований пожарной безопасности, а именно: На объекте защиты допускается эксплуатация автоматической пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (пункт 54 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года).
- Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в чердачном помещении (статья 6, часть 3,4 статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г., пункт 4.4, пункт 42 таблицы 3 СП 486.1311500.2020).
- По окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ на объекте защиты не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного помещения, или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности (пункт 13 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 года).

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 54 Правил, абзац 1
Обязательное требование
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
- Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 1,

глава 1, статья 6, пункт 1

Обязательное требование

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

3. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица

Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 13 Правил, абзац 4

Обязательное требование

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**


1. Провести работы по ремонту (монтажу), техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих исправное состояние указанных средств. 2. Проводить ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации. 3. Оборудовать автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение. 4. Провести повторную обработку огнезащитным покрытием деревянные конструкции чердачного помещения.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (Главный
государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному
району Республики Татарстан по пожарному надзору) Хусаинов
Равиль Илтозарович



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Хайруллин Рустам Айратович - инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору) телефон: +78553267021, E-mail: rustam.hairullin@16.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале