

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "РЯБИНКА"
ПОСЕЛКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ
КАЛЕЙКИНО" АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ РАЙОН
ул. Гагарина, д. 48 Альметьевский район, пос.
ж/д ст. Калейкино, 423410

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘЛМӘТ РАЙОНЫ ТИМЕР ЮЛ КЭЛЭЙ
СТАНЦИЯСЕ ПОСЕЛЫГЫНЫН
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ МӨКТӘПКӘЧӨ
БЕЛЕМ БИРҮ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ «МИЛЭШ»
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ
Гагарин ур., 48 нче йорт, Әлмәт районы, тимер
юл Кэлэй станция поселыгы, 423410

Тел рабoчий: (8553) 34-16-91, элeктронный адрес детского сада: Kaleykino.Ryabinka@tatar.ru

18.08.2021 г. № 23
На № от

Инспектору ОНД и ПР
по Альметьевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
Хазиеву Ильнуру Фахразиевичу
от заведующей МБ ДОУ «Д/с «Рябинка»
пос. ж/д ст. Калейкино»
Хайрулиной Д.Р.

Отчет

МБДОУ «Д/с «Рябинка» пос. ж/д ст. Калейкино»

об исполнении предписания № 143/1/98
от 28.08.2021 года и устранения нарушений

В результате проведения плановой выездной проверки, проведенной Решением отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан № 143 от 15 июля 2021 года, изданное ВрИО начальника ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Хусаиновым Р.И. в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Рябинка" поселка железнодорожной станции Калейкино" (далее МБДОУ "Д/с "Рябинка" пос. ж/д ст. Калейкино"), были выявлены нарушения ст. 4-6 ФЗ-123 от 22 июля 2009 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст.4 п.4, НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", п.13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 по следующим пунктам была написана служебная записка в управление образования о содействии в устранении нарушений предписания:

№ п/п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере пожарной безопасности	Проведенные мероприятия по устранению нарушений	Дата
1.	Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение	написана служебная записка в управление образования о содействии в устранении нарушений	17.08.2021г.
5.	Не проведена по окончании гарантийного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки, повторная обработка деревянных конструкций		17.08.2021г.

Заведующий МБ ДОУ «Д/с «Рябинка»
 пос. ж/д. ст. Калейкино»



Хайрулина Д.Р.