

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
«КАЕНКАЙ» С. КАЛЕЙКИНО»
ул. Школьная, д.8, с. Калейкино, 423410

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘЛМӘТ РАЙОНЫ КӘЛӘЙ АВИЛЫ
«КАЕНКАЙ» БАЛАЛАР БАКЧАСЫ
МӘКТӘПКӘЧӨ БЕЛЕМ БИРУ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
Школьная ур., 8 нче йорт, Каләй авилы, 423410

Тел: 8 (8553) 34-04-34, e-mail: dedcad.kaenkay.kaleykino@mail.ru, сайт: edu.tatar.ru/almet/s-kalejkino/dou

Инспектору ОНД и ПР
по Альметьевскому муниципальному
району Республики Татарстан
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Татарстан
(государственному инспектору
по пожарному надзору)
майору внутренней службы
Низамову Р.Н

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
По устранению нарушений по Предписанию №83/1/61
В МБДОУ «Каенкай» с.Калейкино

№ пункта представления	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры	Дата планирования устранения нарушения, ответственное лицо
1.	не обеспечено проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания детского сада или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности после окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 13.	Ходатайство на выделение денежных средств устранение замечаний в УО АМР РТ №111 от 20.04.2021	Сентябрь 2021 г. И.о.заведующий Каримова А.Ф
2.	Отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками	Устранено	

	<p>противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений) в месте установки пожарного приемно-контрольного прибора.</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 10.</p>		
3.	<p>Допускается установка ручного пожарного извещателя на высоте более 1,5 метра от органа управления (рычага, кнопки и т.п.) до уровня пола коридора кухонного блока (помещение №2 плана технического паспорта).</p> <p>Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, часть 3,4, СП 5.13130.2009, пункт 13.13.1, СП 484.1311500.2020, пункт 6.6.27.</p>	Устранено	
4.	<p>Не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая работоспособности и эффективности обнаружения загорания пожарными извещателями в помещении музыкального (физкультурного) зала (имеется опасность механического повреждения извещателей).</p> <p>Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 54,83,84,103, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.13, СП 484.1311500.2020, пункт 6.6.34.</p>	Устранено	
5.	<p>Не закреплены к полу ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах здания детского сада.</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 10.</p>	Устранено	

	Федерации», пункт 31.		
6.	<p>Не защищены автоматической пожарной сигнализацией:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чердачное помещение; - медицинский кабинет (помещение №17 плана технического паспорта); - помещение раздевалки (помещение №10 плана технического паспорта). <p>Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации №123-ФЗ от 22.07.2008 г., статья 4, часть 3,4, СП 5.13130.2009, пункт А.4 приложения А, СП 486.1311500.2020, пункт 4.4.</p>	<p>Ходатайство закладке денежных средств на устранение замечаний в УО АМР РТ №113 от 28.04.2021</p>	<p>Ноябрь 2021г. И.о.заведующий Каримова А.Ф</p>
7.	<p>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для складского помещения в кухонном блоке (помещение №4 плана технического паспорта) с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 12.</p>	Устранено	
8.	<p>Не соответствует расстояние (менее двух высот выступающей части осветительного оборудования) от пожарных извещателей до осветительного оборудования, установленного в помещениях групп (помещение №13,21 плана технического паспорта).</p> <p>Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, СП 484.1311500.2020, пункт 6.6.36.</p>	Устранено	
9.	<p>Устройство для самозакрывания двери входа с тамбура в коридор находится в неисправном состоянии.</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г.</p>	Устранено	

	№1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 14.		
10.	<p>Не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.</p> <p>Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 30.</p>	Устранено	

И.о.заведующий МБДОУ «Каенкай» с.Калейкино



А.Ф.Каримова
А.Ф.Каримова/