

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 18.07.2025г. ПМ 16250041000118401616**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Лениногорском, Сармановском, Муслимовском районах, по адресу: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Грибоедова, д. 10

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Лениногорском, Сармановском, Муслимовском районах

(должность лица, составившего предписание)

Ахметсагировой Татьяной Владимировной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита с 07 июля 2025 года по 18 июля 2025 года на основании Плана проведения обязательных профилактических визитов по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2025г., утвержденного Приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 28.12.2024г. № 621 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 19 «Звездочка» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1644020135, ОГРН 1021601631446 от 18.12.2002г.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

☒ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужно выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад компенсирующего вида № 19 «Звездочка» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по адресам: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гагарина д. 13а и д. 11а

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица))

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Ссылка на обязательные требования, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения
1 здание МБДОУ «Детский сад № 19 «Звездочка» по адресу: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гагарина д. 13а:		

1.	Устранить дефекты и повреждения покрытия дорожек и проходов на территории детского сада	ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2.	Обеспечить спальные места воспитанников постельными принадлежностями, а именно подушками	ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
3.	Устранить дефекты и повреждения целостности, трещины наружной отделки стен (фасада здания), лестничных пролетов, ведущих на второй этаж с улицы (запасных выходов) и отмосток	ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.3.1, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4.	Устранить трещину штукатурки внутренней отделки стены в туалетном помещении 2 группы ЗПР	ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
5.	Не использовать в пищеблоке разделочные доски «салат» «ОС» с дефектами и трещинами	ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
6.	Содержать холодильное оборудование для хранения замороженной продукции и хранения суточных проб в исправном состоянии	ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
7.	Содержать систему вентиляции в пищеблоке в рабочем состоянии	ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

2 здание МБДОУ «Детский сад № 19 «Звездочка» по адресу: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гагарина д. 11а:		
8.	Устранить дефекты и повреждения покрытия дорожек и проходов на территории детского сада	ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
9.	Обеспечить спальные места воспитанников постельными принадлежностями, а именно подушками	ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
10.	Не допускать в горячем цехе пищеблока наличие насекомых (мушек)	ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
11.	Отбирать суточные пробы в емкости с плотно закрывающимися крышками	ст. 10, ч. 1 ст. 28, ч. 3. Ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
12.	Обеспечить в пищеблоке нанесение маркировки на инвентарь (терки) в зависимости от назначения	ст. 10, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
13.	Устранить дефекты и повреждения плиточное покрытие пола в горячем цехе пищеблока	ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3. ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести по п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9 и п. 13 в срок до 18 июля 2026г.
по п. 10, п. 11 и п. 12 в срок до 15 августа 2025г.

О выполнении предписания известить по п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9 и п. 13 в срок до 18 июля 2026г.
п. 10, п. 11 и п. 12 в срок до 15 августа 2025г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо

предоставить следующую информацию с подтверждающими документами: фото, копии документов и др.
Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований ПМ 16250041000118401616 от 18.07.2025г. с приложением документов подтверждающих выполнение предписания (фото, копии документов и др.) предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Лениногорском, Сармановском, Муслумовском районах по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Грибоедова, д. 10, приемная
(перечень информации (документов) информации, подтверждающих выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 19 «Звездочка» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по адресам: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Гагарина д. 13а и д. 11а

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)
Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Лениногорском, Сармановском, Муслумовском районах

(должность лица, составившего предписание)

С предписанием ознакомлен(а) «18» июля 2025г


(подпись)

Т.В. Ахметсагирова

(инициалы и фамилия)

Н.В. Петрова

(инициалы и фамилия)


Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « _____ » _____ 202 _____ г. № _____ направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 202 _____ г.

Предписание вручено: лично 18.07.2025г.

Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 19 «Звездочка» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан – Петровой Наталье Владимировне 

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан