

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
 (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
 МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
 муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по республике Татарстан,
 ул. Аминова, д. 2а, Республика Татарстан, 423450, (8553) 22-18-22

Предписание № 178/1/120
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Малыш»» г. Альметьевск
 (полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
 во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного ОНД
и ПР по Альметьевскому муниципальному району Хусаинова Р.И. по пожарному надзору №
178 от "02" сентября 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 00 мин. "06" сентября 2019 г. по 12 ч 00 мин.
"06" сентября 2019 г. проведена плановая проверка преподавателем ОНД и ПР по
 Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
 Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Шайхуловым Романом Вадимовичем в
 отношении МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Малыш»» г. Альметьевск,
 расположенного по адресу: 423461, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д.
92, А

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
 пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23 «Малыш»» г.
Альметьевск Карасева О.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной
 безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
 пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	в помещении кухни не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и вывода сигнала)	ст. 4 ФЗ-123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.82* СНиП 2.08.02-89*	01.05.2020	
2	групповые помещения оборудованы тепловыми пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации	ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ Р 12.2.143-2009	01.05.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную

ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Р.В. Шайхулов

" 06 " сентября 2019 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

заведующей МБДОУ «Детский сад №23 «Мальчи»» Карасева О.С.

(должность, фамилия, инициалы)

" 06 " сентября 2019 г.