

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
 (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
 МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
 муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по республике Татарстан,
 ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-11

Предписание №26/1/24
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №23 «Малыш» г. Альметьевска»

(ИНН 1644020015, ОГРН 1021601631490). Заведующая Карасева Ольга Сергеевна.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Хусаинова Р.И. №26 от «1» февраля 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «18» февраля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «18» февраля 2021 года проведена внеплановая выездная проверка инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Хазиевым Ильнуром Фахразиевичем в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №23 «Малыш» г. Альметьевска», расположенного по адресу: 423461, Республика Татарстан, город Альметьевск, улица Шевченко, дом 92а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 «Малыш» г. Альметьевска» Карасевой О.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении кухни не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и вывода сигнала).	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, часть 4; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 54.	1.02.2022	
2.	Групповые помещения оборудованы тепловыми пожарными извещателями автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4, часть 4; НПБ 110-03 п.3	1.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



И.Ф. Хазиев

«18» февраля 2021 г.

М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 23 «Малыш» г. Альметьевска» Карасева О.С.
(должность, фамилия, инициалы)

«18» февраля 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.