

СОГЛАСОВАНО


Председатель профсоюзного комитета

*Л.Н. Пленова*  
«16» 10 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 24

*Г.А. Хусаинова*  
2014 г.



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по электро- и пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий**  
**в МБДОУ № 24 «Кук чәчәк»**

1.1. При проведении новогодних праздников всему персоналу ГОУ пройти инструктаж по мерам электро- и пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в ГОУ.

1.2. Елка должна быть устанавливается на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка.

1.3. Оформление иллюминации елки должно проводиться опытным электриком. Она должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки и гирлянды должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом провода, питающие лампочки елочного освещения должны быть гибкими, с медными жилами, иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

1.4. Иллюминировать елку разрешается только электрогирляндами заводского изготовления с соблюдением правил электробезопасности (электропроводка, питающая лампочки, должна быть изолирована, не иметь оголенных участков; при подвеске гирлянд нельзя провода завязывать в узлы, закручивать их вокруг ветвей и ствола ели).

1.5. При использовании елочных электрогирлянд в группах ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

2. При оформлении елки *запрещается*:

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни и т.п.;
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

2.1. При оформлении зала исключается использовать легко воспламеняющиеся материалы в непосредственной близости от возможных источников возгорания, захламление и загромождение проходов.

2.2. Участникам праздника не разрешается играть около елки в костюмах из бумаги, ваты, марли, применять открытый огонь, использовать хлопушки и бенгальские огни, устраивать фейерверки.

2.3. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не выключаться до выяснения неисправностей и их устранения.

2.4. При возгорании электрогирлянды, замыкании электросети или задымлении других источников и потребителей электроэнергии:

1. Немедленно обесточить потребитель электроэнергии.
2. Локализовать очаг возгорания или источник неисправности от детей (при необходимости эвакуировать людей в холл или помещения соседних групп).
3. Поставить в известность заведующего ДОУ Хусаинову Г.А.
  - старшего воспитателя Демчук З.А.
  - завхоза — Карпову А.А.

Первичные средства пожаротушения и средства экстренной медицинской помощи должны быть в наличии, исправности, готовности к использованию.

При тушении елки необходимо:

- локализовать очаг возгорания от детей;
- эвакуировать детей из помещения;
- повалить на пол, чтобы пламя не поднималось вверх,
- накрыть горящую елку плотной тканью,
- залить водой.

При невозможности ликвидировать загорание срочно покинуть помещение (в случае необходимости здание ДОУ) и вызвать пожарную команду.

Завхоз МБДОУ № 24

А.А. Карпова