

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №30  
«СНЕГУРОЧКА»  
г. АЛЬМЕТЬЕВСКА»  
ул. Заслонова, д.14, г.Альметьевск, 423450

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘЛМӘТ ШӘһӘРЕ «30-НЧЫ КАТНАШ  
ТӨРДӘГЕ БАЛАЛАР БАКЧАСЫ  
«КАР-КЫЗЫ»  
МӨКТӘПКӘЧӨ БЕЛЕМ БИРҮ МУНИЦИПАЛЬ  
БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ  
Заслонова ур., 14 нче йорт, Әлмәт шәһәре, 423450

Тел:8 (8553) 45-84-08, факс 8(8553) 37-04-80, e-mail: snegurochka1968@mail.ru, сайт: edu.tatar.ru/almet/lic-int1

25.08.2021г. № 31  
На № от

Начальнику Отдела надзорной  
деятельности и профилактической  
работы по АМР УНД и ПР ГУ МЧС  
России по РТ  
Хусаинову Р. И.  
Заведующего Г.Р. Хисамовой

В ответ на Ваше предписание №138/1/599 от 13.07.2021 г. по плановой проверке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30 «Снегурочка» на основании решения от 13.07.2021 г. сообщаем, что по устранению нарушений были приняты следующие меры:

№ п/п	Наименование мероприятия	Принятые меры по исполнению предписания	Сроки исполнения
1	Оборудовать автоматической пожарной сигнализацией здание складских помещений на территории, помещение музыкального зала, помещение кухни, складское помещение.	Подана заявка в УО АМР РТ от 24.05.2021г. №20	11.07.2022 г.
3	Провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытания.	Испытания пожарных лестниц проведены 16.08.2021г.	11.07.2022 г.

Заведующий



Г.Р.Хисамова