

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-11

Предписание № 138/1/99

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида №30 "Снегурочка" г. Альметьевска, ОГРН 1021601630731,
ИНН 1644020079

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД
и ПР по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору № 138 от «13»
июля 2021 года, в 15 час. 20 мин. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. « 28 » июля 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «
28» июля 2021 г., проведена плановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР по
Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Хазиевым Ильнуром Фахразиевичем в
отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад комбинированного вида №30 "Снегурочка" г. Альметьевска, расположенного
по адресу: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Заслонова 14

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №30 "Снегурочка"
г. Альметьевска Хисамовой Г.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией помещение музыкального зала, помещение кухни, складское помещение, здание складских помещений на территории	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 4, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п.4 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. п.38 таблицы 3 «Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные».	11.07.2022	

2.	Не проведены (не реже 1 раза в 5 лет) эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 17 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	11.07.2022	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» июля 2021 г.

И.Ф. Хазиев



Предписание для исполнения получил:

заведующая МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №30 "Снегурочка"

г. Альметьевска Хисамова Г.Р

(должность, фамилия, инициалы)

«28» июля 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.