

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» августа 2024 г., 16240061000211662667

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» августа 2024 г., № 2408/314-16/276/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Татарстан, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Юнуса Аминова 5, 88553267002, 88553267021,
88553267020, e-mail: ond.almet@16.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный (государственный надзор))

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 19 » августа 2024 г., учетный номер 16240061000211662667.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Татарстан, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Мусы Джалиля, Дом 7 Корпус А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемой, иной деятельности или адрес (местоположение) помещений иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 31 "СОЛНЫШКО" Г. АЛЬМЕТЬЕВСКА". ИНН 1644020199, адрес юридического
лица: 423450, РЕСП ТАТАРСТАН, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ, АЛЬМЕТЬЕВСК, МУСЫ ДЖАЛИЛЯ УЛ, Д. 7А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководитель организации не переработал инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVII Правил противопожарного режима в РФ (пункт 2 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 2 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Срок устранения нарушения:

31.07.2025

2. Руководитель организации не организовал разработку планов эвакуации людей при пожаре для в отношении здания школы, в которой могут одновременно находиться 50 и более человек (планы эвакуации не соответствуют требованиям не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009) (пункт 5 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», статья 6, пункт 1 часть 3 статья 4

Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.5.4.5.1.4.5.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах

Срок устранения нарушения:

31.07.2025

3. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (истек срок годности средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара) (пункт 30 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 30 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Срок устранения нарушения:

31.07.2025

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору) Шаронова Светлана Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору) Шаронова Светлана Сергеевна, e-mail: ond.almet@16.mchs.gov.ru, телефон: +78553267011

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписывающего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, не являющегося предпринимателем, ознакомленного с предписанием)

«10» часов «08» минут «21» 08 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

