

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 16250041000118537089 от 10.07.2025г. proverki.gov.ru

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан
(Татарстан)**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 20.08.2025г. № № 37/371**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Лениногорском, Сармановском, Муслюмовском районах, по адресу: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Грибоедова, д. 10.

(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Лениногорском, Сармановском, Муслюмовском районах Ахмеровым Р.К.

(должность фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита 20.08.2025 года
на основании Плана проведения обязательных профилактических визитов по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2025г. от 28.12.2024г. № 621 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 37 «Сказка» г. Альметьевска Республики Татарстан, ОГРН: 1021601630610, ИНН: 1644020255

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

- ☐ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.

(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", абз.5 п.11⁴ Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад компенсирующего вида № 37 «Сказка» г. Альметьевска Республики Татарстан, по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Герцена, д. 96 б

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1.	В помещении пищеблока детского сада ощущается стойкий запах канализации, в местах прохождения системы водоотведения на полу, под полом имеются следы подтеков сточных, промывных вод	ст. 11, ст. 24, ч.1 ст. 39 ФЗ № 52 Федерального закона от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».	В помещении пищеблока детского сада в местах прохождения системы водоотведения на полу, под полом устранить признаки неисправности канализационной системы.	В помещении пищеблока детского сада в местах прохождения системы водоотведения на полу, под полом устранить признаки неисправности канализационной системы.	Письмо о выполнении предписания с приложением документов подтверждающих выполнение предписания (фото, копии документов и др.)

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок **до 20 августа 2026г.**

О выполнении предписания известить в срок **до 21 августа 2026 г.**

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую информацию с подтверждающими документами: фото, копии документов.

(перечень информации (документов) информации, подтверждающих выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 37 «Сказка» г. Альметьевска Республики Татарстан г. Альметьевска Республики Татарстан.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Альметьевском, Лениногорском, Сармановском,
Муслимовском районах

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Р.К. Ахмеров

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «20» августа 2025г

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале _____

Предписание от 20 августа 2025г. № 37/371 направлено на адрес электронной почты: Skazka.37@tatar.ru; dou37.skazka@mail.ru

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

исх. № _____ от « _____ » _____ 202 _____ г.

Предписание вручено:

Заведующему МТДОУ № 37, Сказка Маринетовна

Копия предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: Исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Республики Татарстан.