

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
№ 37 "СКАЗКА" г. АЛЬМЕТЬЕВСКА
ул. Герцена, д.96 Б, г. Альметьевск, 423451

ӘЛМӘТ ШӘҺӘРЕ "37- нче ӘКИЯТ"
КОМПЕНСАЦИЯ ТӨРЕНДӘГЕ
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ МӘКТӘПКӘЧӘ
БЕЛЕМ БИРУ МУНИЦИПАЛЬ
БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
Герцен ур., 96 Б нчы йорт, Әлмәт шәһәре,
423451

Тел: 8 (8553) 43-24-08, факс: 8 (8553) 43-24-08, e-mail: Skazka.37@tatar.ru, сайт: edu.tatar.ru/almet/ dou37.skazka@mail.ru

14.09.2021г. № 58

Старшему инспектору
ОНД и ПР по Альметьевскому
муниципальному району РТ
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ
майору внутренних дел
Бибикову А.Н.

ОТЧЕТ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад компенсирующего вида № 37 «Сказка» г.Альметьевска»
(МБДОУ «Д/с № 37 «Сказка»)
Управление образования Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан

об исполнении предписания и устранения нарушений

В результате плановой проверки, проведенной согласно распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ в отношении МБДОУ «Д/с № 37 «Сказка» были выявлены нарушения.

Настоящее представление № 1183п от 19.07.2021 года рассмотрено с участием старшего инспектора ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ майора внутренних дел Бибикова А.Н.

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия:

1. Направлены письма начальнику УО АМР РТ о необходимости дополнительных финансовых средств для обеспечения устранения правонарушений обязательных требований пожарной безопасности -

обработку специальным огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения, установку автоматической пожарной сигнализаций в отдельно стоящих зданиях прачечной и склада: от 07.08.2018г. № 21 - не приняли в приемной УО АМР РТ, от 16.10.2018г. №34, от 27.03.2019г. № 13 с коммерческим предложением от АО ТРО ВДПО, от 21.06.2019г. № 20, от 10.12.2019г. № 26, от 10.03.2020г. № 10, от 10.03.2020г. № 11, от 02.06.2020г. № 18, от 29.06.2020г. № 26, от 15.07.2020г. № 32, от 27.07.2020г. № 35, от 27.07.2020г. № 36, от 07.08.2020г. № 39, от 23.10.2020г. № 46, от 19.11.2020г. № 51, от 23.04.2021 № 29, от 07.06.2021г. № 36, от 22.06.2021г. № 41, от 15.07.2021 № 43, от 19.07.2021г., от 27.07.2021г. № 47, от 29.07.2021г. № 48, от 09.09.2021г.№ 55).

2. Запланировано проведение обработки специальным огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения из средств вне бюджета детского сада.

3. Специалистом по закупкам МБДОУ «Д/с № 37 «Сказка» отправлены документы на обработку специальным огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения здания детского сада для проведения торгов в договорной отдел МБУ «ЦБ УО».

4. Копия письма начальника УО АМР РТ И.А.Павловской врио начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы по АМР РТ майору внутренней службы Хусаинову Р.И. от 01.02.2021 № 228.

Приложение:

- копии писем председателю АОТРО «ВДПО»;
- копии писем начальнику УО АМР РТ.
- копия письма начальника УО АМР РТ



 Маркина Л.П.