

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
 ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
 (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
 МЧС России по Республике Татарстан  
 ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району УНД  
 и ПР ГУ МЧС России по республике Татарстан,  
 ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-11, 26-70-02

**Предписание № 140/1/**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад**  
**компенсирующего вида № 37 «Сказка» г. Альметьевска»,**  
**ОГРН 1021601630610, ИНН 1644020255.**  
**заведующая - Маркина Людмила Петровна**

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору № 140 от " 15 " июля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 08 ч. 00 мин. " 26 " июля 2021 г. по 11 ч. 00 мин. "26" июля 2021 г. проведена плановая проверка старшим инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Бибиковым Александром Николаевичем в отношении МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37 «Сказка» расположенного по адресу: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Герцена, 96б.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МДОУ №37 «Сказка» Маркиной Л.П.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Складское помещение, прачечная, чердачное помещение дошкольного учреждения не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.1,А.3,А.4 приложения А, таблица А.3.	15.07.2022	

2	Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом.	Статья 4 часть 4 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 1.8 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы», СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.4.5.	15.07.2022	
---	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или/сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Республике Татарстан Бибииков А.Н. А.Н.Бибииков  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Маркина Л.П.  
(должность, фамилия, инициалы)

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.