

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 2а, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-11

Предписание № 12/1/12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №45 «Космос» г. Альметьевска»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

Заведующая ДОУ №45 «Космос» Гараева Флюза Фирдаусовна

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору майора
внутренней службы Хусаинова Р.И. № 12 от " 01 " февраля 2021 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 00 мин.
" 8 " февраля 2021 г. по 11 ч 00 мин. "8" февраля 2021 г. проведена плановая проверка
старшим инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Бибиковым
Александром Николаевичем в отношении МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№45 «Космос» г. Альметьевска» расположенного по адресу: 423450, Россия, Республика
Татарстан, г. Альметьевск, пр. Строителей, 41а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей ДОУ №45 «Космос» Гараевой Ф.Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещениях склада	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.1,А.3,А.4 приложения А, таблица А.3.	15.02.2022	

2	Не соответствует расстояние (менее 0,5 метра) от пожарных извещателей до электрических светильников, установленных в помещениях.	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт 13.3.6.	15.02.2022	
3	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 30.	15.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Республике Татарстан Бибииков А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)



" 8 " февраля 2021 г.

М.Д.П. <*>

Предписание для исполнения получил:

Tau
(подпись)

Ф.Ф.Гараева

(должность, фамилия, инициалы)

" 8 " февраля 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.