

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА  
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 60 «ДРУЖНАЯ  
СЕМЕЙКА»  
г. АЛЬМЕТЬЕВСКА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
ул. Пушкина, д. 54, г. Альметьевск, 423452  
ИНН 1644019997

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ӘЛМӘТ ШӘҺӘРЕ «60-нчы «НӘНИ ДУСЛАР  
ГАИЛӘСЕ» КҮЗӘТҮ һәм  
СӘЛАМӘТЛӘНДЕРҮ БАЛАЛАР БАКЧАСЫ  
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ  
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ  
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ»  
Пушкин ур., 54 нче йорт, Әлмәт шәһәре, 423452  
ИНН 1644019997

Тел: 8 (8553) 32-20-24, факс 8 (8553) 32-20-24, e-mail: edu.tatar.ru

09.06.2022 № 18  
На № от

Главному государственному  
санитарному врачу по  
Альметьевскому р-ну и г.  
Альметьевск, Заинскому р-ну и г.  
Заинск, Лениногорскому р-ну и г.  
Лениногорск Республики  
Татарстан  
И.В. Хайруллиной

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии с предписанием № 1880/25-п/в от 29.04.2022 г. (представление № 250/25 от 12.05.2022 г.) проведены мероприятия по устранению нарушений требований санитарного законодательства

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений	Проведенные мероприятия
1	Отопительные приборы в групповой комнате ясельной группы ДО № 60 не оборудованы ограждающими устройствами	Установлен защитный экран на радиатор отопления Приложение № 1 (фото)
2	Спальные места детского сада № 60 не обеспечены полным комплектом постельных принадлежностей, а именно отсутствуют подушки	При проведении аукциона по закупкам мягкого инвентаря, запланировано приобретение подушек.
3	Помещение горячего цеха и стирки белья, где установлено оборудование, являющееся избытком влаги, а именно: моечные ванны и моечные раковины, дополнительно не обеспечены местной вентиляцией	Вентилятор приобретен в соответствии с квадратурой и кубическими метрами для эффективной вентиляции Приложение № 2 (фото)
4	Помещение для стирки белья детского сада не оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением	Так как указанные в пунктах 3 и 4 помещения являются смежными вентилятор приточно-вытяжной приобретен с расчетом квадратуры и кубатуры этих помещений.
5	Внутренняя отделка помещения для стирки белья детского сада и туалета для сотрудников, а именно имеют дефекты и повреждения	Начат ремонт в помещении прачечной. Штукатурка стен, с последующей покраской с использованием краски с допуском проведения влажной уборки с применением моющих средств.
6	Помещение для стирки белья детского сада совмещено с гладильным помещением	Запланирован ремонт с перепланировкой не предусматривающий сноса основных несущих стен.

Заведующий

Халиуллина Л.Р.



Вх. № 251/993  
«10» 06 2022 г.  
на л., приложение на л.