



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому
(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по РТ, ул.М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика
Татарстан, 423330 тел.8(85592)75542

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер
телефона)

Предписание N 124/1/45
об устранении обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №4 города Азнакаево»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения главного государственного инспектора отделения надзорной
деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому муниципальному району РТ УНД
и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан по пожарному надзору Шайхутдинова Булата
Азатовича N 124

(наименование органа ГПН)

от "29" октября 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "08" ноября 2021 г. по 11 ч
00 мин. "08" ноября 2021 г и с 09 ч 00 мин. "10" ноября 2021 г. по 10 ч 00 мин.
"10" ноября 2021 г проведена проверка

старшим инспектором отделения НД и ПР по Азнакаевскому муниципальному району УНД и
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

ПР ГУ МЧС России по РТ службы капитаном внутренней службы Миннехановым Иреком

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)
Наиловичем;

проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 4 города Азнакаево»
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, по адресу: Республика
Татарстан, Азнакаевский муниципальный район г. Азнакаево, ул. М.Хасанова, д.5

совместно с директором МБОУ «Лицей №4 г.Азнакаево» Азнакаевского муниципального
района РТ Шайдуллин Илья Ильмиром Нашатовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
необходимо устранить:

Table with 5 columns: № Пр-дписания, Вид нарушения, Содержание пункта, Срок устранения, Отметка. Row 1: 1, - В здании с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254., (ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.7.16 СП 4.13130.2013), 10.11.2022, 5

2.	- руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	(ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.43 ППР РФ)	10.11.2022	
3.	- пожарные шкафы изготовлены из горючих материалов	(ст.4, ст.107 пп.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ)	10.11.2022	
4.	- огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя	(ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п.407 ППР РФ)	10.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности. При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Миннеханов И.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"10" ноября 2021 г.



М.Л.П. <\*>

Предписание для исполнения получил:  
 Директор МБОУ «Лицей №4 г.Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Шайдуллин Ильмир Нашатович

"10" ноября 2021 г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

