

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» февраля 2024 г., 16240061000209645923

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Татарстан, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Юнуса Аминова 5, тел. 88553267002, 88553267021, 88553267020, e-mail: ond.almet@16.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 26 » февраля 2024 г. № 2402/314-16/10/ПНН

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9 "САДКО" Г. АЛЬМЕТЬЕВСКА", адрес юридического лица: 423462, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ, АЛЬМЕТЬЕВСК, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, 83 ИНН 1644020086

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

- 19 февраля 2024 года на объекте Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №9 "Садко" г. Альметьевска" проведен профилактический визит согласно утвержденной УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан программы проведения профилактических визитов. В результате проведенного профилактического мероприятия с осмотром здания совместно с представителем учреждения были выявлены нарушения требований пожарной безопасности и возможные нарушения, которые могут возникнуть в процессе осуществления деятельности на объекте защиты: 1. Не проведены (не реже 1 раза в 5 лет) эксплуатационные испытания металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний (подпункт "б" пункт 17 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).
- Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение (статья 6, часть 3,4 статья 4 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.1, 4.3, 4.4, пункт 42, Таблицы 3 СП 486.13.11500.2020).

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушению обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

- 1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", пункт 17, подпункт б
Обязательное требование
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- 2. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица**
Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", часть 2, глава 1, статья 1
Обязательное требование
Положения Технического регламента о требованиях пожарной безопасности об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

1. Организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний.
2. Обеспечить защищенность автоматической пожарной сигнализацией помещение чердака.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Начальник ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (Главный
государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному
району Республики Татарстан по пожарному надзору) Хусаинов
Равиль Илтозарович



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1722318571135F0648357CB161696BD3
Владелец: Хусаинов Равиль Илтозарович
Действителен с 13.11.2023 по 05.02.2025

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Шаронова Светлана Сергеевна - инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору) телефон: +78553267011, E-mail: ond.almet@16.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале