

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

2. СТОЯНКА ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиция обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	Не далее	50	м	К	7 м	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждения	Не менее (но не менее одного места)	10	%	К	Соответствует нормативу	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	Приблизительно количество мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	Не имеется	Планируется выделить одно место для инвалидов
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	Не менее	3,5	м	К	Не имеется	Планируется установка по стандарту
	Площадки для остановки	От входов в	100	м	К	имеется	

специализированных средств общественного транспорта, перевозащих инвалидов	общественные здания не далее								
Дорожный знак застоянок для инвалидов	наличие	-	-	-	К		Не имеется	Планируется приобретение и установка знака	
Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	-	К		Не имеется	Планируется разметка по стандарту	
Миниавтобус или пониженный бордюрный камень на склоне на стоянку с тротуара	наличие	-	-	-	К		имеется		

3.ВХОДНАЯ ГРУППА (в здании или сооружении)

№	Позиция оборудования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1		3	4	5	6	7	8
2	Крыльцо или входная клонилка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	Для всех категорий	Не имеется	
	Навес	наличие	-	-	Для всех категорий	имеется	
	Водоствод	наличие	-	-	Для всех категорий	имеется	
	Твердая, не допускающая скольжения при мокром, поверхность покрытия входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	Для всех категорий	Не имеется	

Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	На высоте	0,9	м	Для всех категорий	Не имеется	Планируется установить ограждения с поручнями
Лестница наружная						
Глубина проступа лестниц	Не менее	0,4	м	Для всех, кроме К	не имеется	
Высота подьема ступеней	Не более	0,12	м	Для всех, кроме К	не имеется	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	
Ровное, не скользкое покрытие ступеней	наличие	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	
Контрастная окраска краевых ступеней	наличие	-	-	Для всех, кроме К	Не имеется	
Поручни лестниц	На высоте в дошкольных учреждениях также на высоте	0,9 0,5	м	Для всех, кроме К	Не имеется	
Разделительные поручни лестниц	При ширине лестниц более	2,5	м	Для всех, кроме К	Не имеется	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подьема	наличие	-	-	К.О.М	Не имеется	
Пандус наружный						
Ширина пандуса при одностороннем движении	Не менее	1,0	м	К.О.М	Не	Перепланировке не подлежит
Ширина пандуса при двустороннем движении	Не менее	1,0	м	К.О.М	Не	Перепланировке не подлежит
Уклон пандуса	Не более	8	%	К.О.М	Не	Перепланировке не подлежит
Высота одного подьема пандуса	Не более	0,8	м	К.О.М	Не	Перепланировке не подлежит
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	Не менее	1,5	м	К.О.М	Не имеется	Перепланировке не подлежит

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения кресла-коляски в одном направлении	Не менее	1,5	м	К	1,20 не соответствует нормативу	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	Не менее	1,8	м	К	Не соответствует	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	Не менее	1,2	м	К	Не соответствует	
	Диаметр зоны разворота на 90-180) гр инвалида на кресле-коляске	Не менее	1,4	м	К	Не соответствует нормативу	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открытии «от себя»	Не менее	1,2	м	К	Не соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открытии «к себе»	Не менее при ширине не менее 1,5	1,5	М	К	Не соответствует	
	Ширина проемов в стене	Не менее	0,9	м	К	соответствует	
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	Не менее	1,2	м	К	Имеется 0,35	
	Ширина проемов при глубине откоса более 1,0 м	Не менее					
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, помещений инвалидов на кресло-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие			К,О,М	Не имеются	Пассажирские не подлежат
	Лестницы						
	Глубина проступа лестниц	Не менее	0,3	м	Для всех кроме К	Соответствует 0,3	

Высота подьема ступеней	Не более	0,15	-	Для всех, кроме К	Соответствует 0,15	
Одинаковая геометрия в размерах ступеней	наличие	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	
Сплошные, ровные, без выступов и шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	
Уклон лестниц	Не более 1:2	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	
Закругление ребра ступеней лестниц	Радиусом не более	0,05	м	Для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется заменить на шпунт с закругленными ребрами
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	Высотой не менее	0,02	м	Для всех, кроме К	соответствует	
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	Для всех, кроме К	Имеется с одной стороны	
Поручни лестниц	На высоте в дощковых укрежденных также на высоте	0,9	м	Для всех, кроме К	соответствует	
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	0,5	-	Для всех, кроме К	имеется	
Разделительные поручни лестниц	При ширине лестниц более	2,5	м	Для всех, кроме К	Не имеется	
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения ступеней с размерами цифр	ширина высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	Не имеется	Необходима обозначения
Предусмотрительная рифленая и / или контрастная окрашенная поверхность или световые маячки перед входом на лестницы	На расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту

Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	С,М	Не имеется	Пашпоруется окраска
Двери					
Ширина дверных проемов (в свету)	Не менее	0,9	К	соответствует	
Высота порогов	Не более	0,025	К	соответствует	
Смотровые панели в полотах наружных дверей, выполненные прозрачным и ударопрочным материалом	Расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3-0,9	К	Не соответствует	Пашпоруется установка боной двери
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	Для всех категорий	Не имеется	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	Маркировка высотой не менее Шариковой не менее	0,1 0,2	Для всех категорий	имеется	
Защита от пассивной пожарной нагрузки части дверных полотен	На высоту не менее	0,3	К	Не имеется	
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрытия дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	К,О,М	соответствует	
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	Для всех категорий	Не имеется	
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	Для всех категорий	Соответствует нормам	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиция обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требования	Ед. изм.	Категория, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Смывалы В общественных уборных (в том числе размещенных в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или смывка для инвалидов	наличие		*	К	Не имеется	Планируется реконструкция
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	не соответствует стандарту 0,9	планируется реконструировать по стандарту
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	соответствует 2,2	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие			К	не имеется	планируется реконструировать по стандарту
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие			К, О	не имеется	планируется приобретение и установка
	Поручни, планки, поворотные или откидные сиденья	наличие			К, О	не имеется	планируется приобретение и установка
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий						
	Размеры кабины личной гигиены	не менее 1,8 x 2,6		м	К	не	реконструировать

критерии	М	К	соответствует стандарту	по стандарту
Ширина проходов в санитарно-технических помещениях		к		
Ширина проходов между рядами кабин душевых, закрытых и открытых	не менее 1,8	к	не имеется	
Ширина проходов между рядами умывальников, групповых и одиночных	не менее 1,8	к	частично соответствует	реконструировать по стандарту
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее 1,8	к	не соответствует стандарту	реконструировать по стандарту
Удобство использования		К, О	не имеется	планируется приобретение по стандарту
Водопроводные арматуры рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие			
Расположение по возможности управлениям спуском воды в унитазе на боковой стене кабин	наличие	К, О	не имеется	
Оснащение санитарно-технических помещений опорами поручнями	наличие	К, О	не имеется	реконструировать по стандарту

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Полная обследованная, наименования элементов объекта	Норматив	Требования	Ед. изм	Категория, для которых установлены нормы	Фактическое состояние		Рекомендуемые мероприятия	
						3	4		5
1	2								

Расположение мест обслуживания МПН	наличие				имеется
Расположение мест обслуживания и простоя МПН на территории МПН в минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания наружу.	наличие			К, О, С, Г	имеется
Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей.	наличие			К, О, С, Г	не имеется
Места для зрителей с ограниченными возможностями аппарата на опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и в спортивных-зрелищных зданиях в спортивной-зрелищной зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну.	наличие			К, О	трибуны не имеются
Расстояние до эвакуационного выхода	не более		15	м	К, О, С, Г
Расстояние от дверей помещений с инвалидами, пребывающих в тупиковый коридор, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более		4	м	К, О, С, Г
Расстояние от любого места пребывания инвалидов в зрелищной зоне до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка	не более				соответствует
Широна эвакуационных путей					

Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	К	соответствует
Ширина (в свету) проемов в дверях в остальных случаях	не менее	1,2	К	соответствует
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	К	соответствует
Ширина переходных поджий и балконов	не менее	1,5	К	не имеется
Ширина коридоров, пандусов, лестничных маршей для эвакуации	не менее	1,8	К	не имеется
Увеличение ширины проходов в зонах массового скопления людей	на ширину свободного прохода кресла-коляски	0,9	к	соответствует стандарту
Время эвакуации Обеспечение эвакуации МПН за необходимое время	по расчету		К, О, С, Г	
Пожаробезопасные зоны Пожаробезопасные зоны, из которых МПН могут быть эвакуированы, или продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие		К, О, С, Г	не имеется пожаробезопасных зон
Пожаробезопасные зоны Пожаробезопасные зоны должны быть оборудованы коммуникацией для передачи Уведомления о пожаре на ближайшую дежурную станцию пожарной охраны	наличие		К, О, С, Г	не имеется
Расчетная площадь Расчетная площадь для всех пожаробезопасных зон	наличие в проекте	2,40	К, О, С, Г	не имеется

<p>инициалов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спящего, при условии возможности его маневрирования.</p>	<p>инициал и красно-кожий с сопровождающим инициал. перемещающийся самостоятельно инициал. с сопровождающим наличие</p>	<p>2,65 0,75 1,0</p>										
<p>Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода</p>	<p>наличие</p>					<p>КОДГ</p>	<p>не имеется</p>					
<p>Наличие воздуха при пожаре в шахтах лифтов, смежных выходы в пожаробезопасную зону</p>	<p>наличие</p>					<p>КОДГ</p>	<p>не имеется лифта</p>					
<p>Ваканционные выходы В зданиях помещений не менее двух распределочных выходов, приспособленных для прохода МПН</p>	<p>наличие</p>					<p>КОДГ</p>	<p>имеется</p>					
<p>В зрительных залах с числом мест 100 и более распределение мест для инициалов в креслах-кожухах в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех</p>	<p>выполнение</p>					<p>КОДГ</p>						
<p>Пожарная сигнализация Пожарная сигнализация с учетом особенностей здания категоризации инициалов</p>	<p>наличие</p>					<p>КОДГ</p>	<p>Частично имеется</p>				<p>планируется установка по стандарту</p>	
<p>Система оповещения и пожар</p>												

соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	К, О, С, Г			
При возможности предоставления визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к доступности решения интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.); использование других компенсирующих мероприятий	наличие	С		планируется приобретение и установка	
Звуковая информация в помещениях общественных зданий	наличие	Г		планируется приобретение и установка	
Текстофоны в общественных зданиях	наличие	К, О, С, Г		имеется	
Освещенность	наличие				
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие				
Связь с диспетчером или дежурным	наличие				
Доступность связи с диспетчером или дежурным для инвалидов посредством зданий (помещений различного функционального назначения, кабинетов туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопки звонка	наличие	К, О, С, Г		не имеется	планируется установка связи по стандарту

В общественной уборной выделение электрического тока или извещателя в дежурную комнату	наличие			не имеется	планируется установка звонка по стандарту
Резервные информационные обозначения					
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания, рельефными знаками, рельефными знаками с дублированием	На высоте от 1,4 На высоте до 1,75	м	С	Не имеется	Планируется дублирование по стандарту
Тактильная предупреждающая информация					
Предупреждающая рельефная полоса контрастно окрашенная выпуклостью или вогнутостью перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии 0,6	м	с	не имеется	планируется окраска по стандарту
Глубина рельефа для тактильных напольных указателей	Должна быть	5	мм	С	Не имеется
Тактильные указатели с конусообразными рельефом перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступенчатая от бровки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	не имеется
Направленные дорожки с продолжением рельефа вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	не имеется
Тактильные указатели с выпуклыми рельефом возвышениями	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, па	0,6	м	С	не имеется
					планируется установить по стандарту

Угловые узлы с рифами, расположенными по диагонали, на повороте шпале (параве)	расстояния приращения на месте поворота шпала со стороны квадрата	от	0,5	м	С	не имеется	планируется установить по стандарту
--------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	----	-----	---	---	------------	-------------------------------------

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Полная обстановка, наименование элементов объекта	Нарматив	Требуемая величина	Ед. изм.	Категория для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
3	Отражение солнечных лучей Отражение с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц в павильоне, а также у всех перепалов высот	3	4	5	6	7	8
	Ограничение выступающих конструктивных элементов Выступающие края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в галереях путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	более	0,15	м	К, О, С	частично имеется	планируется оборудовать по стандарту
					К, О, С, Г	не имеется	планируется оборудовать по стандарту

<p>Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в таблицах путей движения по стенам и других вертикальных поверхностях</p>	<p>Не более На высоте от На высоте до</p>	<p>0,1 0,7 2,0</p>	<p>м</p>	<p>К,О,С,Г</p>	<p>соответствует</p>
<p>Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре</p>	<p>не должны выступать более чем</p>	<p>0,3</p>	<p>м</p>	<p>К, О, С, Г</p>	<p>устройство не имеется</p>
<p>Установка приборов Установка приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных ручек, ручек, рычагов, кранов и клапанов рычажных аппаратов, отверстий торсовых и билетных автоматов и прочих устройств</p>	<p>на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее</p>	<p>1,1 0,85 0,4</p>	<p>м</p>	<p>К, О, С</p>	<p>не имеется планируется установка по стандарту</p>
<p>Расположение выключателей и розеток в помещениях</p>	<p>на высоте от уровня пола</p>	<p>0,8</p>	<p>м</p>	<p>К, О, С</p>	<p>соответствует стандарту</p>
<p>Обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МП</p>	<p>Наличие</p>			<p>К,О,С,Г</p>	<p>не соответствует</p>
<p>Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МП, (бюблерных, веткамер, трансформаторных узлов и т.п.) запоров, исключавших свободное попадание внутрь помещения с дверью ручками с поверхностью</p>					<p>планируется оборудовать по стандарту</p>

с опознавательными знаками или верховостями, сощущаемыми тактильно					
Недостатки покрытия полов	0,013	м	К, О, С, Г	не имеется	
Неприменение порогов ковров с толстой поверхностью (с учетом высоты ворса)					

Примечание:

Уклон (в %) - отношение высоты поддона к длине поддона, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	на кресле-коляске (К)	с порожнем оборудованием инвалида	с порожнем зрением (С)	с порожнем слухом (Г)	другие маломобильные
		3		4	5	6
1	Автостоянки	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Входная группа	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Пути движения в зданиях для инвалидов	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
	Планировочные решения	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется
	Санитарно-гигиенические помещения	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
	Пожарная безопасность	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют

Средства информации и ориентирования	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
Безопасность и удобство использования	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№ элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания	
1	2	3	4	5
Автоматика	Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями		Приобретение оборудования и поставка информации запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада	Желательно включить в программу финансирования 2022-2026г.
Входная группа	Установить ограждения с поручнями вдоль площадки, установить контрастную окраску крайних ступеней и на прозрачных пологих дверях по стандарту, установить пандус по стандарту, поручней, заменить прозрачные двери ударопрочным материалом.		Приобретение оборудования и обустройство запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада	Желательно включить в программу финансирования 2022-2026г.

<p>Пути движения в зданиях или сооружениях</p>	<p>Заменить ступени на шероховатую поверхность с закругленными ребрами, нанести крутую контрастную окраску крайних ступеней, на поверхность перед выходом на лестницу и перед дверными проемами, установить фиксаторы для дверей в положениях «открыто» и «закрыто», устранить веревки (перехваты) по пути движения, установить конструктивные элементы и устройства внутри здания и Gebäuden путей движения на стенах в соответствии с требованиями</p>	<p>Приобретение оборудования и обустройство зашифровать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада</p>	<p>Желательно включить в программу финансирования 2022-2026г.</p>
<p>Планировочные решения</p>		<p>Приобретение оборудования и носителей информации зашифровать до 2030 года с учетом финансовых возможностей детского сада</p>	<p>Планировочные решения может быть выполнено лишь в период капитального ремонта или реконструкции.</p>

Председатель комиссии:
 Заместитель МКУУ Арский детский сад № 1
 М.А. Давыдова
 07.07.2022 г.

Члены комиссии:
 Председатель Арской районной общественной организации «Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов» - Общество инвалидов Республики Татарстан
 Хамидуллина Р.Ш.
 07.07.2022 г.

Председатель профсоюзного комитета
 МКУУ «Арский детский сад № 1»
 М.А. Ахмадуллина А.Р.
 Старший воспитатель
 Туфатуллина Э.Р.
 Воспитатель
 Зипиатова Г.Б.
 07.07.2022 г.

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
Заведующего
А.Ф. Шакирова

