

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Арскому и Атнинскому муниципальным районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-35-99
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 68/1/29

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Апазовский детский
сад» (МБДОУ «АПАЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее -
при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Арскому и Атнинскому му-
ниципальным районам Республики Татарстан по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича
(наименование органа ГПН)

№ 68 от « 27 » мая 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч 00 мин.

« 5 » июня 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 17 » июня 2019 г.

проведена проверка

Заместитель начальника МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по
РТ Гильмуллин Раиль Гумарович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Апазовский детский сад»
(МБДОУ «АПАЗОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»), РТ, Арский район, С.Апазово, ул. Советская, 18а
наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующая МБДОУ «Апазовский детский сад» Сибгатуллина Ф.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Пре-дпи-са-ния	Вид нарушения обяза-тельных требований пожарной безо-пасности с указанием кон-кретного места выяв-ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и на-именование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования кото-рого (ых) нарушены	Срок уstra-нения нару-шения обяза-тельных тре-бования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает-ся только выполне-ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Здание котельной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (здание Апазовского детского сада)	А.10. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудова-ния, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе. п. 13.3.2. В каждом защищаемом помещении следует уста-навливать не менее двух пожарных извещателей, включен-ных по логической схеме "ИЛИ". (пп. 9.2, таблица А3, п. А10, приложение А, п. 1.2, п. 13.3.2, СП 5.13130.2009)	01.06.2020	
2	Эксплуатируются све-тильники со снятыми	Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тка-нью и другими горючими материалами, а также эксплуати-	01.06.2020	

	колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в подвальном помещении (здание Апазовского детского сада)	ровать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; (п. 42 в), Правила противопожарного режима в РФ)		
3	Подвальное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (здание Апазовского детского сада)	А.10. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе. п. 13.3.2. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". (пп. 9, таблица А1, п. А10, приложение А, п. 1.2, п. 13.3.2, СП 5.13130.2009)	01.06.2020	
4	Два люка выхода на чердак не противопожарные и размерами менее 60x80 см. (здание Апазовского детского сада)	В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам. (п. 7.7, СП 4.13130.2013)	01.06.2020	
5	Пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем (здание Апазовского детского сада)	Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно <u>приложению N 6</u> . (п. 482, Правила противопожарного режима в РФ)	01.06.2020	
6	В здании отсутствуют знаки пожарной безопасности (здание Апазовского детского сада)	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. (п. 43, Правила противопожарного режима в РФ)	01.06.2020	
7	Отсутствует указатель у пожарного гидранта в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. (здание Апазовского детского сада)	п. 8.6. У гидрантов и водоемов (водосточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водосточника. п. 9.9. Примечания: 3. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026. (п. 8.6, пп. 3 примечания п. 9.9, СП 8.13130.2009)	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмуллин Раиль Гумарович



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«17» июня 2019г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующая МБДОУ «Апазовский детский сад»
Сибгатуллина Ф.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

«17» июня 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.