

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru,

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по республике Татарстан

422000, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

отделение надзорной деятельности по Арскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422000, г. Арск, ул. Комарова, д. 50, тел. 8 (84366) 3-58-71

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 143/1/77

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Урнякский детский
сад» (МБДОУ «УРНЯКСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее
(при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и др.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору

отделением надзорной деятельности по Арскому муниципальному району

(наименование органа ГПН)

№ 143 от « 29 » августа 2013 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 08 ч 00 мин.

« 6 » сентября 2013 г. по 12 ч 00 мин. « 9 » сентября 2013 г.

проведена проверка

Инспектор Махмутов Ильшат Ришатович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному
надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Урнякский детский сад»
(МБДОУ «УРНЯКСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»), РТ, Арский район, П. Урняк, ул. Восточная 11

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МБОУ «Урнякский детский сад» Шаяхметовой Х.Р.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствует извещение о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям (здание школы)	На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по	01.12.2014	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор Махмутов Ильшат Ришатович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«9» сентября 2013г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Х.Р.
(подпись)

Заведующая МБОУ «Урнякский детский сад»
Шаяхметова Х.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

«9» сентября 2013г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.