

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны  
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан

420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Арскому и Атнинскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422750, Атнинский район, с. Большая Атня, ул. Татарстан, д.22, тел. 8(84369) 2-20-08  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 5/1/3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-  
никновения пожара

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Большеатнинский  
детский сад» Атнинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «БОЛЬ-  
ШЕАТНИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее -  
при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина, собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Арского и Атнинского муни-  
ципальных районов по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича

(наименование органа ГПН)

№ 5 от « 11 » января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч 00 мин.

« 19 » января 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 26 » января 2021 г.

проведена проверка

*Заместитель начальника МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по  
РТ. Гильмуллин Раиль Гумарович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному  
надзору, проводившего (-их) проверку.

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Большеатнинский детский  
сад» Атнинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «БОЛЬШЕАТНИНСКИЙ  
ДЕТСКИЙ САД»), РТ, Атнинский район, С.Большая Атня, ул. Советская, 2в, 59*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующая МБДОУ «Большеатнинский детский сад» Исламова Альфия Мунировна  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-  
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-  
ленные в ходе проверки:

№ Пре- дпи- са- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасно- сти с указанием кон- кретного места выяв- ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и на- именование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования кото- рого (ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает- ся только выполне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Подвальное помеще- ние оборудовано автома- тической пожарной сиг- нализацией (здание дет- ского сада по ул. Совет- ская, д. 59 )	А.10. Перечень зданий, сооружений, помещений и обору- дования, подлежащих защите автоматическими установка- ми пожаротушения и автоматической пожарной сигнализа- цией, представлен далее в данном документе. п. 13.3.2. В каждом защищаемом помещении следует уста- навливать не менее двух пожарных извещателей, включен- ных по логической схеме "ИЛИ". (пп. 9, таблица А1, п. А10, приложение А, п. 1.2, п. 13.3.2, СП 5.13130.2009)	10.01.22	

2	Предусмотренный в составе объекта помещение складского назначения (склад), не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа, в дверных проеме стен отсутствующую противопожарная дверь. (здание детского сада по ул. Советская, д. 2в)	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрошитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). (п. 5.2.6, СП 4.13130.2013, ст. 52, 59 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	10.01.22	
3	В помещениях пожарного поста (диспетчерской) отсутствуют инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (Общие мероприятия)	Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. (п. 56, Правила противопожарного режима в РФ)	10.01.22	
4	Отсутствуют средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета на каждого дежурного (Общие мероприятия)	30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 30, Правила противопожарного режима в РФ)	10.01.22	
5	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (Общие мероприятия)	Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 60, Правила противопожарного режима в РФ)	10.01.22	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Заместитель начальника МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Гильмуллин Раиль Гумарович*

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«26» января 2021г.

Предписание для исполнения получил:

*ав*  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

*Заведующая МБДОУ «Большеатнинский детский сад» Исламова Альфия Мунировна*  
\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

«26» января 2021г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

