

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Арскому и Атнинскому муниципальным районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

422750, Атнинский район, с. Большая Атня, ул. Татарстан, д.22, тел. 8(84369) 2-20-08
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 105/1/47

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Большие - Менгерский
детский сад Атнинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «БОЛЬШЕ-
МЕНГЕРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Арского и Атнинского муни-
ципальных районов по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича

(наименование органа ГПН)

№ 105 от « 1 » ноября 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 16 » ноября 2017 г. по 12 ч 00 мин. « 21 » ноября 2017 г.

проведена проверка

Инспектор МОНД и ПР лейтенант внутренней службы Сотов Антон Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - Большие - Менгерский дет-
ский сад Атнинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «БОЛЬШЕМЕНГЕР-
СКИЙ ДЕТСКИЙ САД»), РТ, Атнинский район, С.Большой Менгер, ул. Ленина 69*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующая МБДОУ «Большеменгерский детский сад» Сафина М.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Пре-дпи-са-ния	Вид нарушения обяза-тельных требований пожарной безо-пасности с указанием кон-кретного места выяв-ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и на-именование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования кото-рого (ых) нарушены	Срок уstra-нения нару-шения обяза-тельных тре-бования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает-ся только выполне-ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещение прачечной не выделено противопожарной перегородкой первого типа (дверь в прачечной не противопожарная)(МБДОУ "БОЛЬ-	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрошитовые т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже	01.08.2018	

	ШЕМЕНГЕРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД")	2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа) п.5.2.6. СП 4.13130.2013		
--	-------------------------------	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНД и ПР Сотов Антон Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«21» ноября 2017г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ Садя
(подпись)

Садяна М.И.
(должность, фамилия, инициалы)

«21» ноября 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.