

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны
чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1, т. 8(843) 227-45-07

межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Арскому и Атнинскому муниципальным районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)

422750, Атнинский район, с. Большая Атня, ул. Татарстан, д.22, тел. 8(84369) 2-20-08
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 64/1/31

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кубянский детский сад» Атнинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «КУБЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Арского и Атнинского муниципаль-
ных районов по пожарному надзору Сафина Рустама Роальдовича

(наименование органа ГПН)

№ 64 от « 4 » мая 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 ч 00 мин.

« 18 » мая 2018 г. по 12 ч 00 мин. « 23 » мая 2018 г.

проведена проверка

Инспектор МОНД и ПР Арскому и Атнинскому МР Сотов Антон Юрьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Кубянский детский сад» Атнинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «КУБЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД») , РТ, Атнинский район, с.Кубян, ул. Школьная 8 корп. 1

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующая МБДОУ «Кубянский детский сад» Шагидуллина Гульфия Рафаэловна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Подвальное помещение не оборудовано автоматической противопожарной сигнализацией (подвальное помещение)	А.10. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе. п. 13.3.2. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". (пп. 9, таблица А1, п. А10, приложение А, п. 1.2.	02.05.2019	

		13.3.2 СП 5.13130.2009)		
	Чердачное помещение не оборудовано автоматической противопожарной сигнализацией.(чердачное помещение)	А.10. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе. п. 13.3.2. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме "ИЛИ". (пп. 9, таблица А1, п. А10, приложение А, п. 1.2. 13.3.2 СП 5.13130.2009)	02.05.2019	
3	Здание котельной не оборудовано автоматической противопожарной сигнализацией.(здание котельной)	Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении. (пп. 9, табл. 1 и пп. 5.2, таблица 3 обязательное приложение п. 14, НПБ 110-03)	02.05.2019	
4	Пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.(котельная)	Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6. п.482. Правила противопожарного режима в РФ	02.05.2019	
5	Здание не в полном объеме оборудовано молниезащитой от грозовых разрядов.(Кубянский детский сад)	Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следующих способов: 4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования (п. 4, ч. 1, ст. 50. ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	02.05.2019	
6	На объекте знаки пожарной безопасности размещены не в полном объеме (Кубянский детский сад)	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. п.43 Правила противопожарного режима в РФ	02.05.2019	
7	На здании отсутствует указатель к источнику противопожарного водоснабжения (ПВ) (Кубянский детский сад)	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113; в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) п.55. Правила противопожарного режима в РФ	02.05.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

