

МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

(форма ФЛ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №0317-2021-0073
по делу об административном правонарушении

«14» апреля 2021г. Населенный пункт г. Бавлы
(место рассмотрения дела)

Я, _____ Государственный инспектор Бавлинского и Ютазинского муниципальных районов по пожарному надзору Старший инспектор МОНД и ПР по Бавлинскому и Ютазинскому МР Биктимеров Салават Данисович
(должность, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного рассматривать постановление)

руководствуясь статьями 23.34, 29.1, 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрел протокол №0073 от «13» апреля 2021 года об административном правонарушении и материалы на гражданина, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Овчинникова Гюзель Ахатовна

2. Дата и место рождения 19.04.1972 г.р. г. Набережные Челны ТАССР

3. Гражданство РФ

4. Место работы, службы или учебы МБДОУ «детский сад №12»
(наименование предприятия или учреждения, адрес)

5. Занимаемая должность Заведующий заработная плата в месяц 25000 рублей

6. Место жительства Бавлинский район г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 52 кв. 96.

7. Место регистрации Бавлинский район г. Бавлы, ул. Энгельса, д. 52 кв. 96

8. Семейное положение замужем на иждивении 2 человек

9. Иные сведения _____
(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 9217 № 208971 выдан 04.05.2017 Бавлинским ГРОВД РТ

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что Со слов не привлекался

Материалами установлено, что гражданин, должностное лицо Овчинникова Гюзель Ахатовна
(фамилия, инициалы)

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)
(указывается полное наименование правил, норм стандартов пожарной безопасности)

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: «13» апреля 2021 года в 10 час 00 мин

в населенном пункте Бавлы на объекте МБДОУ «Детский сад №12»,
(наименование и адрес объекта)

расположенной по адресу: Бавлинский район г. Бавлы, ул. С. Сайдашева, д.20

в помещении _____

нарушил: 1. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 ППР в РФ);

2. Не заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) (п. 54 ППР в РФ);

3. Объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (п. 30 ППР в РФ);

4. Не составлен и не утвержден руководителем организации Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (п. 54 ППР в РФ);

5. Не разработана и не утверждена инструкция по пожарной безопасности (с учетом ППР в РФ, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.) (Раздел 18 ППР в РФ);

