

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Бавлинскому и Ютазинскому муниципальным районам**

(наименование органа государственного надзора)

РТ. г. Бавлы ул. Октябрьская,65, тел. 3-43-09, E-mail: ond.bavly@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 50/1/30

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №12»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Барabanов И.А.* МОНД и ПР по Бавлинскому и Ютазинскому МР № 50

(наименование органа ГПН)

от « 01 » Апреля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.  
« 07 » апреля 2021 г. по 10\* ч 00 мин. « 13 » апреля 2021 г.

проведена проверка

*старшим инспектором МОНД и ПР Биктимеровым Салаватом Данисовичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 12» Бавлинский район, г. Бавлы, ул. С. Сайдашева, д. 20

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Овчинникова Гузель Ахатовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.08.2021	
2	Не заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.08.2021	
3	Объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 30 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.08.2021	
4	Не составлен и не утвержден руководителем организации Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.08.2021	
5	Не разработана и не утверждена инструкция по пожарной безопасности (с учетом ППП в РФ, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.)	Раздел 18 Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479)	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2021 г.

(квартал, месяц).

старший инспектор МОНД и ПР Биктимеров С.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» апреля 2021 г.





(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«13» апреля 2021 г.

Заведующий Овчинникова Г.А.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.