

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС
России

(наименование органа государственного пожарного надзора)
по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 2-67-73, 2-67-73
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N2/1/3

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному учреждению «Балтасинский детский сад №1
комбинированного вида» Балтасинского муниципального района» Республики Татарстан,
законному представителю юридического лица муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Балтасинский детский сад №1 комбинированного вида»
Балтасинского муниципального района» Республики Татарстан Хайруллиной Гелюсе
Хамитовне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Кукморского муниципального района по пожарному N 2

(наименование органа ГПН)

от " 10 " января 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в период с 13 ч 00 мин. по 15 ч 00 мин. "18" января 2018 г. и с 11 ч
00 мин. по 14 ч 00 мин. "30" января 2018 г. старшим инспектором МОНД и ПР по
Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
Яппаровым Нурфат Габдрахмановичем проведена проверка МБДОУ «Балтасинский детский
сад №1 комбинированного вида» Балтасинского муниципального района Республики
Татарстан, расположенного по адресу: РТ, Балтасинский муниципальный район, пгт.
Балтаси, ул. Наримана дом 24

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Балтасинский детский сад №1 комбинированного вида»
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Хайруллиной Гелюся
Хамитовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

сан ия		документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	требования пожарной безопасности	ись) о выпол нении (указ ывает ся только о выпол нение
1	2	3	4	5
1	Здание детского сада не в достаточном количестве обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров	Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение /часть 1 статьи 62 ФЗ №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 9.10 СП 8.13130.2009/	10.01.2019	
2	По направлению движения к противопожарному гидранту, являющимся источником наружного противопожарного водоснабжения, не установлены соответствующие указатели (выполненные с использованием светоотражающих покрытий) с указанием расстояния до пожарного гидранта	У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника /п. 55 Правил противопожарного режима в РФ; п. 8.6 СП 8.13130.2009/	10.04.2018	
3	На путях эвакуации применены ковровые изделия, при этом не подтверждена допустимость применения данных материалов на путях эвакуации по показателям пожарной опасности, представлением соответствующих сертификатов пожарной безопасности	Согласно Постановления правительства Российской Федерации №241 панели, ковровые изделия подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" /п. 6.25* СНИП 21-01-97*; Постановление правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 года №241/	10.04.2018	
4	Здание детского сада не защищено соответствующим молниеотводом от грозовых разрядов молнии согласно инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций	Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достигается установкой устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования	10.01.2019	

		требованиях пожарной безопасности» статья 50 часть 1 пункт 4; СО 153-34.21.122-2003/		
5	Не достаточно обеспечен огнетушителями	Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. /п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ/		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР
ГУ МЧС России по РТ майор вн. сл. Яппаров Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

подпись

«30» января 2018 г.

Предписание для исполнения получила:

(подпись)



Заведующий МБДОУ «Балтасинский детский сад №1 комбинированного вида» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Хайруллина Г.У.