

2021

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07  
Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
России по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 3-37-47  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

**Предписание N 32/1/31**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Бурбашский детский сад» Балтасинского муниципального района, заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Бурбашский детский сад» Балтасинского муниципального района РТ Шарифуллиной Р.Х.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Н.Г. Яппарова N 32

(наименование органа ГПН)

от "02" марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч 00 мин. по 15 ч 00 мин. "10" марта 2021 г. и с 12 ч 00 мин. по 14 ч 00 мин. "17" марта 2021 г. инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Шарифутдиновым Рафилем Рафаиловичем проведена проверка МБДОУ «Бурбашский детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: РТ, Балтасинский район, с. Бурбаш, ул. Ф. Шакирова, дом 30.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «Бурбашский детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Шарифуллиной Р.Х.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподисания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует с	В отношении каждого объекта защиты (за исключением	10.05.2021	

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР  
ГУ МЧС России по РТ Шарафутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» марта 2021 г.


Предписание для исполнения получила:



Заведующий МБДОУ

«Бурбашский детский сад»  
Балтасинского муниципального  
района Республики Татарстан  
Шарифуллина Р.Х.

(должность, фамилия, инициалы)



«17» марта 2021 г.

№ Пр. с.п. н.д. №	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указание конкретности места выявленного нарушения	Содержание пункта (пунктов) и наименования нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения	Степень тяжести нарушения
1	Инструкция и журнал пожарной безопасности не соответствуют с	В отношении указанного объекта	10.03.2021	