

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и PR Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел НД и PR по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и PR ГУ МЧС
(наименование органа государственного пожарного надзора)
России по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 3-37-47
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N 34/1/32

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Дургинского детского сада» Балтасинского муниципального района, законному представителю юридического лица муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Дургинский детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Гилязовой Миляуше Даниловне
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Н.Г. Яппарова N 34

(наименование органа ГПН)

от "02" марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. по 11 ч 00 мин. "09" марта 2021 г. и с 09 ч 00 мин. по 10 ч 00 мин. "17" марта 2021 г. Щарафутдиновым Рафилем Рафаиловичем проведена проверка МБДОУ «Дургинский детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: РТ, Балтасинский район, д. Дурга, ул. Школьная дом 25А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Дургинского детского сада» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Гилязовой Миляушой Даниловной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только

			ВЛ	1
1	2	3	4	5
1	На объекте отсутствуют ручные электрические фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты /п. 56 Правил противопожарного режима в РФ/	15.11.2021	
2	Огнетушитель № 1 не исправен	Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты /п. 60 Правил противопожарного режима в РФ/	15.05.2021	
3	Работники не прошли обучение пожарно-техническому минимуму	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности /п. 3 Правил противопожарного режима в РФ/	15.05.2021	

Необходимо предоставить информацию об исполнении каждого пункта данного предписания по истечению срока исполнения предписания.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР

ГУ МЧС России по РТ Шарафутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получила:

Гусева
(подпись)



Заведующий МБДОУ

«Дургинского детского сада»

Балтасинского муниципального

района Республики Татарстан

Гилязова М.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

«17» марта 2021 г.