

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ДОШКОЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРЕЛИНСКИЙ
 ДЕТСКИЙ САД
 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»
 БАЛТАСИНСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
 «ГОМУМИ ҮСЕШ БИРҮЧЕ ТӨРДӘГЕ
 КАРИЛЕ БАЛАЛАР БАКЧАСЫ»
 МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
 МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ
 УЧРЕЖДЕНИЯСЕ

422253, РТ, Балтасинский район, с.Карелино,
 ул.Загидуллина, д.6, тел: 8(843)6831849

422253, РТ, Балтач районы, Кариле авылы,
 Заһидуллин урамы, 6 йорт, тел: 8(843)6831849

№ 47

«18» ноября 2020

Отчет

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Карелинский детский сад общеразвивающего вида» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан о результатах исполнения предписания межрайонного отдела профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан от 13.11.2020 года № 96/1/77 надзорной деятельности

В соответствии с распоряжением начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Н.Г.Яппарова №96, в отношении МБДОУ «Карелинский детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, в период с 10ч.00мин. по 12ч.00мин. 10 ноября и с 10ч.00мин. по 12ч.00мин. 13 ноября 2020 года, была проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в МБДОУ, расположенном по адресу: с.Карелино, ул.Загидуллина, д. 6. По результатам проверки выдано предписание от 13 ноября 2020 года № 96/1/77 со сроком исполнения отчета до 15 августа 2021 года. В МБДОУ «Карелинский детский сад общеразвивающего вида» проведены следующие мероприятия по исполнению предписания:

№	Пункт предписания	Проведенны мероприятия
1	Обеспечить:	
1	Монтаж противопожарных дверей электрошитовой выполнен строительной монтажной пеной не обеспечивающий предел огнестойкости противопожарной преграды не менее EI 30	исполнено
2	Наружная открытая лестница на эвакуационном выходе со второго этажа не соответствует требованиям строительных норм и правил	Не исполнено
3	Ковровые дорожки на путях эвакуации не закреплены к полу	Исполнено
4	Работники не прошли обучение пожарно-техническому минимуму	Исполнено
5	На путях размещены различные предметы, что препятствует эвакуации людей	Исполнено

К отчету прикрепляю: фотоотчет о проделанных мероприятий, копию ходатайства по устранению пункта предписания, копию приказа об обучении.

Заведующий МБДОУ:



Ф.Ф.Шайхутдинова