

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, тел. доверия 288-46-96

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС
(наименование органа государственного пожарного надзора)
России по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 3-37-47
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N 96/1/77
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Карелинский детский сад общеразвивающего вида» Балтасинского муниципального района
Республики Татарстан, директору МБДОУ «Карелинский детский сад общеразвивающего
вида» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Шайхутдинова Ф.Ф.
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Республике Татарстан Н.Г. Яппарова N 96
(наименование органа ГПН)

от "30" октября 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. по 12 ч 00 мин. "10" ноября 2020 г. и с 10 ч
00 мин. по 12 ч 00 мин. "13" ноября 2020 г. инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и
Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Шарафутдиновым
Рафилем Рафаилевичем проведена проверка муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Карелинский детский сад общеразвивающего вида»
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, расположенных по адресам:
РТ, Балтасинский муниципальный район, с.Карелино, ул. Загидуллина, д.б, с. Норма, ул.
Казанская, д.11, пом.1000.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с Заведующей МБДОУ «Карелинский детский сад общеразвивающего
вида» Шайхутдиновой Фидалией Фаимовной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприимания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении пожарной безопасности (указыва
----------------	---	--	---	---

				только выполне ние
1	2	3	4	5
1	Монтаж противопожарных дверей выполнен монтажной пеной не обеспечивающий предел огнестойкости противопожарной преграды не менее EI 30	Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. /п. 6.8.19 СП 2.13130.2012/	01.06.2021	
2	Наружная открытая лестница на эвакуационном выходе со второго этажа не соответствует требованиям строительных норм и правил	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее 1,35 м - для зданий класса Ф1.1 6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. /п. 6.29, 6.30* СНИП 21-01-97*/	15.08.2021	
3	Ковровые дорожки на путях эвакуации не закреплены к полу	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу/п. 39 в. Правил противопожарного режима в РФ/	01.06.2021	
4	Работники не прошли обучение пожарно-техническому минимуму	Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности /п. 3 Правил противопожарного режима в РФ/	01.06.2021	
5	На путях эвакуации размещены различные предметы, что препятствует эвакуации людей	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и	20.12.2020	

Необходимо предоставить информацию об исполнении каждого пункта данного предписания по истечению срока исполнения предписания.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР
ГУ МЧС России по РТ лейтенант вн. сл. Шарафутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«13» ноября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Шайхутдинов
(подпись)



Заведующая МБДОУ «Карелинский
детский сад общеразвивающего вида»
Шайхутдинова Ф.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

«13» ноября 2020 г.