

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОНЫ "КЕЧЕ ЛЫЗИ БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ" МУНИЦИПАЛЬ
БЮДЖЕТ МӘКТӘПКӘЧӨ БЕЛЕМ
БИРУ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«МАЛОЛЫЗИНСКИЙ ДЕТСКИЙ
САД» БАЛТАСИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422259, Республика Татарстан, Балтасинский район, с. Малые Лызы, ул. Центральная, д.27, тел. 8(84368)2-71-84

E mail: malyclyzi@mail.ru ОГРН 1021607753199 ИНН/КПП 1612003909/161201001

№ 10

« 22 » апреля 20 19 г.

Начальнику МКУ «Управление
образования Балтасинского районного
исполнительного комитета»
Закиевой А.Ю.
от заведующей МБДОУ «Малолызинский
детский сад»
Султановой Л.Х.

Объяснительная

В феврале 2019 г в МБДОУ «Малолызинский детский сад» прошла плановая проверка Межрайонным отделом НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

В ходе плановой проверки были выявлены следующие нарушения:

№	Виды нарушений	Причина нарушения	Срок исполнения
1	Здание детского сада не защищено соответствующим молниезащитным устройством от грозовых разрядов молнии	Отсутствие финансирования	Будет устранено в ходе реконструкции до 01.09.2019 г.
2	Образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымопроницаемость		Будет устранено в ходе реконструкции детского сада до 01.09.2019 г
3	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует с требованиями, установленными	Инструкции обновлены.	Нарушение устранено

	разделом XVIII настоящих правил		
4	Не реже 1 раза в год вентиляционные камеры и воздухоотводы не очищаются от горючих отходов	В Балтасинском районе отсутствует организация, которая занимается очисткой вентиляционных камер и воздухоотводов	В ходе реконструкции детского сада вентиляционные камеры будут прочищены до 01.09.2019 г. Написано ходатайство Балтасинским районным исполнительным комитетом для дополнительного финансирования на продолжение реконструкции детского сада в Кабинет Министров РТ, а именно установка новых воздухоотводов на кухню.
5	Огнетушители ОП установлены на стенах на высоте более 1,5 м от уровня пола		Будет устранено в ходе реконструкции детского сада до 01.09.2019 г
6	Эвакуационные лестницы не соответствуют требованиям строительных норм и правил	Отсутствие финансирования	Написано ходатайство Балтасинским районным исполнительным комитетом для дополнительного финансирования на продолжение реконструкции детского сада в Кабинет Министров РТ
7	В спальном помещении ширина между кроватями менее 1 м	В ясельной и младше/средней группах в спальнях комнатах количество кроватей по числу детей 19/25.	В ясельной группе расставили кровати с учетом п.6.27 СНиП 21-01-97 Написано ходатайство Балтасинским районным исполнительным комитетом для дополнительного финансирования на продолжение реконструкции детского сада в Кабинет Министров РТ, а именно покупка новых трехъярусных кроватей.
8	Высота эвакуационных выходов составляют менее 1,9 м. Крыльцо ясельной группы находится в аварийном состоянии		Будет устранено в ходе реконструкции детского сада до 01.09.2019 г

9	На путях эвакуации применен ковер		Ковер убрали
10	Для отделки внутренних стен применен горючий материал	Стены раздаточных комнат в ясельной и младшей группах сделаны деревянным материалом.	Написано ходатайство Балтасинским районным исполнительным комитетом для дополнительного финансирования на продолжение реконструкции детского сада в Кабинет Министров РТ
11	На путях эвакуации размещена подставка для обуви		Подставку для обуви убрали
12	Допускается пользование электроустановочными изделиями (розетками) с повреждениями		Написано ходатайство Балтасинским районным исполнительным комитетом для дополнительного финансирования на продолжение реконструкции детского сада в Кабинет Министров РТ, а именно замена холодильников 1980 г. выпуска на новые
13	Допускается эксплуатирование электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (в ответственных коробках)		Будет устранено в ходе реконструкции детского сада до 01.09.2019 г

Заведующий МБДОУ
«Малолызинский детский сад»



С.С.С.

Л.Х. Султанова