

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
России по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 2-67-73  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,  
номер телефона)

**Предписание N 7/1/7**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении**  
**мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по**  
**предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Малользинский детский сад» Балтасинского муниципального района, законному  
представителю юридического лица муниципальному бюджетному дошкольному  
образовательному учреждению «Малользинский детский сад» Балтасинского  
муниципального района Республики Татарстан Султановой Л.Х.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника управления надзорной деятельности и  
профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан М.В. Трущина N 7  
(наименование органа ГПН)

от "04" февраля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 20 мин. по 10 ч 20 мин. "12" февраля 2019 г. и 10 ч 00 мин. по 12 ч 00 мин. "07" марта 2019 г. старшим инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Яппаровым Нурфат Габдрахмановичем проведена проверка МБДОУ «Малользинский детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: РТ, Балтасинский район, с. Малые Лызы, ул. Центральная д. 27. (должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Малользинский детский сад» Балтасинского  
муниципального района Республики Татарстан Султановой Л.Х.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препри сан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные
1	2	3	4	5

1	Здание детского сада не защищено соответствующим молниеотводом от грозных разрядов молнии согласно инструкций по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций	Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания достигается установкой устройства молниезащиты зданий, сооружений и оборудования /ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 50 часть 1 пункт 4; СО 153-34.21.122-2003/	10.02.2020	
2	Образовавшиеся отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость	Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. /п. 22 ППР в РФ/	10.02.2020	
3	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил	В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными <u>разделом XVIII</u> настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. /п. 2 ППР в РФ/	01.09.2019	
4	Не реже 1 раза в год вентиляционные камеры и воздуховоды не очищаются от горючих отходов	Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. /п. 50 ППР в РФ/	01.04.2019	
5	Огнетушители ОП установленные на стенах на высоте более 1.5 м. от уровня пола	Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. /п. 480 Правил противопожарного режима в РФ /	01.04.2019	
6	Со второго этажа здания детского сада наружные открытые лестницы на эвакуационном выходе не соответствует требованиям строительных норм и правил. Уклон лестниц на путях эвакуации должен более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.	6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее 1,35 м - для зданий класса Ф1.1 6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. /п. 6.29, 6.30* СНиП 21-01-97*/	10.02.2020	



7	В спальном помещении ширина между кроватями менее 1 м.	Высота горизонтальных путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м., ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее: 1,2 м. – для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф 1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности – более 50 чел.; 0,7 м. – для проходов к одиночным рабочим местам; 1,0 м. – во всех остальных случаях. /СНиП 21-01-97* п. 6.27/	01.04.2019	
8	Высота эвакуационных выходов составляют менее 1,9 м.. Крыльцо выхода из ясельной группы находится в аварийном состоянии.	Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: /п. 6.16 СНи 21-01-97/	10.02.2020	
9	На путях эвакуации применен ковер, при этом не подтверждена допустимость применения данных материалов на путях эвакуации по показателям пожарной опасности, предоставлением соответствующих сертификатов пожарной безопасности	Согласно Постановления правительства Российской Федерации №241 линолеум подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" /п. 6.25* СНиП 21-01-97*; Постановление правительства Российской Федерации от 17 марта 2009 года №241/	01.04.2019	
10	Для отделки внутренних стен применен горючий материал	Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся: ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации; /п. 7.1 СНиП 21-01-97*/	10.02.2020	
11	На путях эвакуации размещена подставка для обуви, тем самым загроможден эвакуационный проход	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; /п. 36 б) Правил противопожарного режима в РФ/	01.04.2019	
12	Допускается пользование электроустановочными изделиями (розетками) с повреждениями	Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; /п. 42 б) ППР в РФ/	01.04.2019	
13	Допускается эксплуатирование электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (в ответственных коробках)	Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; /п. 42 а) ППР в РФ/	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР

ГУ МЧС России по РТ майор вн. сл. Яппаров Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



  
подпись

«07» марта 2019 г.

Предписание для исполнения получила:

  
(подпись)

Заведующий МБДОУ  
«Малользинский детский сад»  
Балтасинского муниципального  
района Республики Татарстан  
Султанова Л.Х.  
(должность, фамилия, инициалы)

«07» марта 2019 г.