



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я. 35, Зинина ул., д. 4, Казань, 420097. Тел. (843)231-17-77, факс (843)231-17-02. E-mail: privol@technadzor.ru. www.privol.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ 43-12/46-62-435

«14» декабря 2016г.

Законному представителю
юридического лица
Заведующей
МБДОУ «Соснинский детский сад»
Балтасинского муниципального района
Республики Татарстан»
422240, РТ, Балтасинский район,
с. Нижняя Сосна ул. героя Сарвара, д.4.
(адрес организаций)

Государственный инспектор Шамсутдинов Ильдар Мансурович

Государственный инспектор Сабирзянов Радик Рамилевич

(должность, Фамилия и инициалы лица выдавшего предписание)

На основании Акта проверки от 14.12.2016г. № 43-12/46-62-435, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Соснинский детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан» ОГРН 1021607754134, ИНН 1623004363, юридический адрес: 422240, РТ, Балтасинский район, с. Нижняя Сосна ул. героя Сарвара, д.4, в присутствии: Заведующая Хасанова Алсу Фаритовна

(должность, ФИО законного/уполномоченного представителя юридического лица)

с участием: _____

(лица, привлекаемые к проверке(экспертные организации и другие)

В части соблюдения требований установленных нормативными правовыми актами РФ, в том числе обязательных требований безопасности в электроэнергетике, соблюдения собственником нежилых зданий; строений, сооружений в процессе их эксплуатации требований энергетической эффективности, предъявляемых к таким зданиям, строениям, сооружениям, требований об их оснащении приборами учета используемых энергетических ресурсов, соблюдения юридическими лицами требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также требований по проведению обязательного энергетического обследования в установленный срок;

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п./п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
1	Имеются в эксплуатации электрические лампы накаливания мощностью двадцать пять ватт и более. (ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ от 23.11.2009г №261-ФЗ, ст10).	Заменить до 10.02.2017г.
2	Не установлены теплоотражающие экраны за отопительными приборами (ст.11, № 261-ФЗ).	Устранить нарушение до 14.03.2017
3	Не установлены перечни необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации п.2.8.2 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003г. Пер.№ 4358)	Устранить нарушение до 14.01.2017
4	Отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах проложенных в подвале детского сада п.9.3.7 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.04.2003г. Пер.№ 4358)	Устранить нарушение до 14.03.2017
5	Не проведена ревизия запорной арматуры после окончания отопительного периода в тепловом пункте детского сада (ПТЭТЭ п.11.5).	Устранить нарушение до 14.03.2017

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 420097, г. Казань, ул. Зинина, 4, а/я 35 в срок до 14 марта 2017г.

Невыполнения предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения

Лица, вынесшие предписание:

Председатель комиссии:

Государственный инспектор

Государственный инспектор

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 2-х листах для исполнения получен:

Заведующая _____

(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О., подпись, дата) А.Ф. Хасанова.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____



И.М. Шамсутдинов.

Р.Р. Сабирзянов.