

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
 (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
 Управление надзорной деятельности Главного управления
 МЧС России по Республике Татарстан
 ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
 Отделение надзорной деятельности по Балтасинскому муниципальному району РТ
 ул. К. Маркса – 6, п.г.т. Балтаси, Республика Татарстан 422250
(84368) 2 – 42 – 01, телефон доверия 2 – 58 -01
 (наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа
 государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 074/1/058
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Соснинский детский сад

Законному представителю юридического лица Хасановой А.Ф.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,
 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
 физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Балтасинского района по пожарному надзору N 074 от "01" апреля 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. "08" апреля 2013 г. по 12 ч 00 мин. "11" апреля 2013 г. проведена проверка **дознавателем отделения надзорной деятельности по Балтасинскому муниципальному району УНД ГУ МЧС РФ по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Шайдуллиным Илшатом Исхаковичом по адресу:**

Балтасинский район с. Сосна ул. Героя Сарвара д. 4

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с **заведующей Хасановой Алсу Харисовной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Здание детского сада не обеспечено системой извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в	В помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала должны быть выведены извещения о неисправности приборов контроля и управления, установленных вне этого помещения, а также линий связи, контроля и управления техническими средствами оповещения людей при пожаре и	До 01.08.2014 г.	

<p>радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала. (Свод правил СП 5.13130.2009 п 14.4(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274), Строительные нормы и правила в РФ СНИП 31-06-2009 п. 3.16.</p>	<p>управления эвакуацией, противодымной защиты, автоматического пожаротушения и других установок и устройств противопожарной защиты.</p> <p>Проектной документацией должен быть определен получатель извещения о пожаре для обеспечения выполнения задач в соответствии с разделом 17.</p> <p>На объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы. Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2009.</p> <p>При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурство, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.</p> <p>На других объектах при наличии технической возможности рекомендуется осуществлять дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме.</p> <p>При этом должны обеспечиваться мероприятия по повышению достоверности извещения о пожаре, например, передача извещений "Внимание", "Пожар" и др.</p> <p>(Свод правил СП 5.13130.2009 п 14.4(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 01.06.2011 N 274), В общественных зданиях следует предусматривать электрооборудование, электроосвещение, сеть телефонной связи с выходом на телефонные сети общего пользования, сеть приёма телевидения и радиовещания, сеть проводного вещания.</p> <p>При технико-экономическом обосновании, а также в соответствии с заданием на проектирование комплексы зданий</p>
--	--

		<p>оборудуются электрочасовыми установками, системой охранной сигнализации, системами информатизации и звукофикации, системами автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования зданий и другими видами устройств.</p> <p>Системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре должны предусматриваться в соответствии с требованиями СП 3.13130 и СП 5.13130.</p> <p>Здания дошкольных образовательных учреждений, школ, домов-интернатов для инвалидов и престарелых, домов для детей-инвалидов должны быть оборудованы каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.</p> <p>Строительные нормы и правила в РФ СНиП 31-06-2009 п. 3.16.</p>		
2	Не проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы и отсутствует акт испытания.	<p>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний (Правила противопожарного режима РФ п. 24)</p>	До 01.08.2013 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД по Балтасинскому МР Шайдуллин И.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"11" 04 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

Жас
(подпись)

Заведующий Касанов А.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)



