

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и ПР Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС
(наименование органа государственного пожарного надзора)

России по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 3-37-47
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N 53/1/39

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Соснинский детский сад» Балтасинского муниципального района, законному представителю юридического лица муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Соснинский детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Хасановой А.Ф.

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Н.Г. Яппарова N 53

(наименование органа ГПН)

от "22" марта 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. по 12 ч 00 мин. "05" апреля 2021 г., с 13 ч 00 мин. по 14 ч 00 мин. "12" апреля 2021 г. инспектором МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ лейтенантом вв. сл. Шарафутдиновым Рафилем Рафаиловичем проведена проверка МБДОУ «Соснинский детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу: РТ, Балтасинский район, с.Нижняя Сосна, ул. Героя Сарвара, дом 4.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Соснинский детский сад» Балтасинского муниципального района Республики Татарстан Хасановой Алсу Фаритовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препинания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
--------------	---	--	---	--

1	2	3	4	5
1	На эвакуационных выходах глубина горизонтальной выходной площадки менее 1,5 ширины полотна двери	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери /ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. №244-ФЗ); п.5.2.3 СП 1.13130.2009/	10.10.2021	
2	Дверь основного эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования /п. 27 д) Правил противопожарного режима в РФ/	20.01.2022	
3	Со второго этажа музыкального зала и старшей группы здания детского сада наружные открытые лестницы на эвакуационном выходе не соответствует требованиям строительных норм и правил. Уклон лестниц на путях эвакуации должен более 1:1; ширина проступи менее 25 см, а высота ступени - более 22 см.	6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее 1,35 м - для зданий класса Ф1.1 6.30* Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. /п. 6.29, 6.30* СНиП 21-01-97*/	20.01.2022	
4	На остекленных дверях до высоты 1,2 м. не предусмотрены защитные решетки	На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. /п. 5.2.27 СП 1.13130.2009/	10.10.2021	
5	На объекте с массовым пребыванием людей отсутствуют ручные электрические фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей, из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты /п. 30 Правил противопожарного режима в РФ/	20.01.2022	

Необходимо предоставить информацию об исполнении каждого пункта данного предписания по истечению срока исполнения предписания.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных

лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР

ГУ МЧС России по РТ лейтенант вн. сл. Шарафутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получила:

Хас
(подпись)



Заведующий МБДОУ

«Соснинский детский сад»

Балтасинского муниципального

района Республики Татарстан

Хасанова А.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)

«12» апреля 2021 г.