

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БАЛТАЧ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  
«КАТНАШ ТӨРДЭГЕ ЧЕПЬЯ БАЛАЛАР  
БАКЧАСЫ» МУНИЦИПАЛЬ  
БЮДЖЕТ МӨКТӨКЭЧӘ БЕЛЕМ  
БИРУ УЧРЕНДИЕСЕ



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦИПЬИНСКИЙ ДЕТСКИЙ  
САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»  
БАЛТАСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН \*

422243, Татарстан Республикасы,  
Балтач районы, Чепья авылы, Ленина урамы, 55а  
Тел. (84368) 2-34-58  
ИНН 1612003708 КПП 161201001  
ОКПО 54407330 ОГРН 1021607756114

422243, Республика Татарстан, Балтасинский  
район, село Ципья, улица Ленина, дом 55а  
Тел. (84368) 2-34-58  
ИНН 1612003708 КПП 161201001  
ОКПО 54407330 ОГРН 1021607756114

Исх. № 10

от « 12 » 04. 2021г.

Межрайонный отдел НД и ПР по Балтасинскому  
и Кукморскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

### ОТЧЕТ

о проделанной работе

В соответствии с распоряжением начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан №29 от 02.03.2021 года, в отношении МБДОУ «Ципьинский детский сад комбинированного вида» в период с 09ч 00мин. по 11ч 00мин. 10 марта 2021г и с 15ч 00мин по 16ч 00мин 15 марта 2021г проведена плановая выездная проверка. По результатам проверки выдано предписание № 29/1/28 от 15.03.2021 г.

В МБДОУ «Ципьинский детский сад комбинированного вида» проведены следующие мероприятия по устранению нарушений:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения	Отчет об устранении или о принятых мерах
1	По окончанию гарантированного срока огнезащитной эффективности руководитель организации не обеспечивает проведение повторной обработки конструкции зданий и сооружений, подлежащих огнезащитной обработке	10.11.2021	Счет на согласовании у руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета А.Ф. Хайрутдинова
2	На объекте отсутствуют ручные электрические фонари и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	10.11.2021	Счет на согласовании у руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета А.Ф. Хайрутдинова
3	Огнетушители на объекте не перезаряжены.	10.11.2021	Счет на согласовании у руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета А.Ф. Хайрутдинова
4	Не организована 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.	10.11.2021	Счет на согласовании у руководителя Балтасинского районного исполнительного комитета А.Ф. Хайрутдинова

Заведующий МБДОУ:

Никитина И.В.

