

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и PR Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел НД и PR по Балтасинскому в Кукморскому МР УНД и PR ГУ МЧС
России

(наименование органа государственного пожарного надзора)
по Республике Татарстан, ул. Ленина, 32, г. Кукмор 422110 тел/факс: 2-67-73, 2-67-73
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора,
номер телефона)

Предписание N 10/1/9

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Шубанский детский сад» Балтасинского муниципального района, законному представителю
юридического лица муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Шубанский детский сад» Балтасинского муниципального района Республики
Татарстан Хасановой Чулпан Асхадулловне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Республике Татарстан Н.Г.Яппарова N 10

(наименование органа ГПН)

от "29" января 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в период с 13 ч 00 мин. по 15 ч 00 мин. "08" февраля 2021 г. и с 10
ч 00 мин. по 12 ч 00 мин. "11" февраля 2021 г. инспектором МОНД и PR по Балтасинскому и
Кукморскому муниципальным районам УНД и PR ГУ МЧС России по РТ Шарфутдиновым
Рафилем Рафаиловичем проведена проверка МБДОУ «Шубанский детский сад»
Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, расположенного по адресу:
РТ, Балтасинский муниципальный район, д. Верхний Шубан, ул. Центральная д. 60.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
органов местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Шубанский детский сад» Балтасинского муниципального
района Республики Татарстан Хасановой Чулпан Асхадулловной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,
участвовавших в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преприказ	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
				или (указыв

1	2	3	4	5
1	На объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей, из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты /п. 30 Правил противопожарного режима в РФ/	15.11.2021	
2	Огнетушители № 3 и 6 не исправны	Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты /п. 60 Правил противопожарного режима в РФ/	01.09.2021	
3	Розетка в музыкальном зале имеет повреждения	Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями /п. 35 б) Правил противопожарного режима в РФ/	01.04.2021	
4	Наружные открытые лестницы 3-го типа со второго этажа не соответствуют требованиям строительных норм и правил	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: а) 1,35 м - для	15.11.2021	

	зданий класса Ф1.1; б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.; в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; г) 0,9 м - для всех остальных случаев. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина поступи как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см. /п. 6.29, 6.30 СНиП 21-01-97*/	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Необходимо предоставить информацию об исполнении каждого пункта данного предписания по истечению срока исполнения предписания.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНД и ПР по Балтасинскому и Кукморскому МР УНД и ПР
ГУ МЧС России по РТ лейтенант вн. сл. Шарафутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получила:

Хасанова
(подпись)



Заведующий МБДОУ «Шубанский детский сад» Балтасинского муниципально-пального района Республики Татарстан Хасанова Ч.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«11» февраля 2021 г.