

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности по Бугульминскому муниципальному району
(наименование органа государственного пожарного надзора)
ул. Красноармейская. д.26, г.Бугульма, Республика Татарстан. 423200, тел. 6-90-50
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)
номер телефона)

Предписание N157/1/114

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению детскому саду общеразвивающего вида № 23 «Ромашка»
Бугульминского муниципального района РТ

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Бугульминского муниципального района по пожарному надзору N 157
(наименование органа ГПН)

от "01" октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 13 ч 00 мин.
"12" октября 2018 г. по 10 ч 00 мин. "22" октября 2018 г. проведена проверка
ст.инспектором ОНД и ПРпо Бугульминскому муниципальному району
Капитаном вн. службы Асановым М.Ф.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора
(государственных инспекторов) по пожарному надзору,
МБДОУ д/с №23 «Ромашка», РТ, Бугульма. ул. Комсомольская, д.11

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов
власти, органов местного самоуправления)

совместно с Есаревской Мариной Николаевной-заведующая МБДОУ д/с №23

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии)
лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранени я нарушени я обязатель ных требовани й пожарной безопаснос ти	Отмет ка (подпи сь) о выпол нении (указы вается только выпол нение)
1	2	3	4	5
1	В помещении склада допускается размещение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения	ППР в РФ п.349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	01.09.2019	
2	В помещениях детского сада (музыкальный зал, спальная группы «Ромашки») допускается применение для отделки потолка материала с неизвестной пожарной опасностью	123-ФЗ ст. 134 п.7. В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. 8. Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и физкультурных занятий в дошкольных образовательных организациях должна быть выполнена из материала класса КМ0 и (или) КМ1.	01.09.2019	
3	В здании детского сада на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	123-ФЗ ст.53 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения). 123-ФЗ ст.4 ,ч.3,СП 1.13130.2009 п.4.3.1; 123-ФЗ ст.4 ,ч.4 СНиП 23-05-95 п.7.74 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;	01.09.2019	

4	Для отделки стен и потолка тамбура запасного выхода использован материал с показателями пожароопасности более чем КМ2 (использована деревянная рейка)	123-ФЗ ст.134 ч.6. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.09.2019
---	---	--	------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР Асаши М

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"22" 2018 г.

[Подпись]
(подпись)

М.Л.П. <*>

Предписание для исполнения получил:

✓ Асаши
(подпись)

заведующий Есарева М.Н.
(должность, фамилия, инициалы)