

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности профилактической работы  
по Бугульминскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Красноармейская, д.26, г.Бугульма, Республика Татарстан, 423200, тел. 6-90-50  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)  
номер телефона)

Предписание N 155/1/118

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению «Детский сад комбинированного вида №10  
«Радуга» Бугульминского муниципального района РТ»»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Бугульминского муниципального района по пожарному надзору N 155  
(наименование органа ГПН)

от "01" октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. "11" октября 2018 г. по 12 ч 00 мин. "19" октября 2018 г. проведена проверка ст. инспектором ОНД и ПР по Бугульминскому муниципальному району капитаном вн. службы Асановым М.Ф.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МБДОУ д/с №10 «Радуга», РТ, Бугульма, ул.Сельхозтехника, д. 12  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с Заведующей МБДОУ д/с №10 Шайдуллиной Лилией Гамиловной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранени я нарушени я обязатель ных требовани й пожарной безопаснос ти	Отмет ка (подпи сь) о выпол нении (указы вается только выпол нение)
1	2	3	4	5
1	В здании детского сада на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение.	123-ФЗ ст.53 2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 123-ФЗ ст.4 ч.3, К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона СП 1.13130.2009 п.4.3.1; 123-ФЗ ст.4 СНиП 23-05-95 п.7.74 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;	01.09.2019	
2	Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам	ППР в РФ п.55 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 123-ФЗ ст.4, ч.3, СП 8.13130.2009 п.8.6 У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.	01.09.2019	

