

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №6 города Азнакаева»
Азнакаевского муниципального района
Республики Татарстан

Входящий № 23
«01» 01 2019 г.

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Азнакаевскому

(наименование органа государственного пожарного надзора)

муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС по РТ, ул.М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика
Татарстан, 423330 тел.8(85592)71919

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер
телефона)

Предписание N 26/1/14

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
школа №6 города Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (заместителя главного) государственного
инспектора по Республике Татарстан по пожарному надзору N 26 от "15" марта 2019

(наименование органа ГПН)

года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с 08 ч 00 мин. "21" марта 2019 г. по 11 ч 00 мин. "21" марта
2019 г. проведена проверка

начальник ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

России по РТ подполковником внутренней службы Шайхутдиновым Булатом Азатовичем,

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)
школа №6 города Азнакаево» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

по адресу: Республика Татарстан, город Азнакаево, улица Гагарина, дом 9
совместно с директором МБОУ «СОШ №6 г.Азнакаево» Азнакаевского МР РТ Шакурова Алиса
Расыховна; (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр-писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	запоры на дверях эвакуационного выхода не обеспечивает людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.	(п. 35 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)	20.03.2020	

2.	не организовано проведение проверок работоспособности наружного противопожарного водоснабжения противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п.55 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"	20.03.2020	
3.	- ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей не прикреплены к полу.	(п. 39 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)	20.03.2020	
4.	- В здании с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7м. следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с ГОСТ 25772	(статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.11 СНиП 21-01-97*)	03.10.2019	
5.	- В здании МБОУ «СОШ №6 г.Азнакаево» Азнакаевского МР РТ расположенного по адресу: 423330, Республика Татарстан, г.Азнакаево, ул.Гагарина, д.9, выход на чердак из лестничных клеток не оборудован противопожарным люком,	(статья 4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4* СНиП 21-01-97*)	03.10.2019	
6.	- В здании на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала отсутствуют электрические фонари.	(п. 38 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)	20.03.2020	
7.	- у гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника	(п. 55 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»);	20.03.2020	
8.	не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны	(п. 20 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме")	20.03.2020	
9.	допущено фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, в открытом положении	(п.36 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)	20.03.2020	
10.	- при расстановке оборудования (баннер на стойке) не обеспечен наличие проходов к путям эвакуации	(п.37 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)	20.03.2020	
11.	- помещение тренерской	(ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N	20.03.2020	

16.	- на первом этаже, в тамбуре пути эвакуации, отделаны материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	(ч.6, ст.134, Таблица 29 Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ)	20.03.2020	
17.	- В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры не заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	(п. 22 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»);	20.03.2020	
18.	- допущено эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	(п. 42 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»);	20.03.2020	
19.	- школа не доукомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением N 3.	(п. 70 постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»);	20.03.2020	
20.	- не соответствует направление открывания двери на путях эвакуации на первом этаже	(СНиП 21-01-97*, п.6.17 ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ; пп. Ж, п.36 постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"; п.4.2.6 СП 1.13130.2009)	20.03.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

начальник ОНД и ПР по Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ подполковник внутренней службы Шайхутдинов Б.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

"21" марта 2019 г.

М.Л.Н. <*>

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"21" марта 2019 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.