

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Бугульминскому муниципальному району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
ул. Красноармейская, д.26, г. Бугульма, Республика Татарстан, 423200, 885594 (6-41-02)  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер  
телефона)

### Предписание N 122/1/51

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

#### **Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 35 "Дельфин" Бугульминского муниципального района РТ**

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного  
самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при  
наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника  
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора ОНД и ПР Бугульминского муниципального района по пожарному надзору N 122  
(наименование органа ГПН)  
от "29" января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ  
"О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин.  
"24" июня 2021 г. по 16 ч 00 мин. "30" июня 2021 г.

проведена проверка

старшим инспектором ОНД и ПР по Бугульминскому муниципальному району  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  
майором внутренней службы Шайгардановым Ильдаром Инсафовичем  
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего  
вида № 35 "Дельфин" Бугульминского муниципального района РТ  
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,  
органов местного самоуправления)

совместно с Заведующей детским садом № 35 "Дельфин" Шайгардановой И.И.  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,  
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.	<p>В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководителем организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.</p> <p><b>Правила противопожарного режима в РФ № 1479 п. 2</b></p>	30.06.2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Бугульминскому  
муниципальному району Шайгарданов И.И.

(должность, фамилия, инициалы  
государственного инспектора по пожарному надзору)

"30" 06 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

И.И. Шайгарданов  
(подпись)

Заведующая Кариева Р.И.  
(должность, фамилия, инициалы)

"30" 06 2021 г.

-----  
<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.