


Согласован  
Генеральный директор  
АО «Бугульминское предприятие  
тепловых сетей»

  
В.А.Наумов



Утвержден  
Приказом заведующего  
Карабашского д.с №1  
«Рябинушка»  
от 01.08.2025 года № 95

  
Н.В.Михайлова



Расчет индекса готовности к отопительному периоду

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Карабашского  
детского сада № 1 "Рябинушка"

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Обязательное требование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Подтверждающий документ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показатель                                                                                               | Вес показателя | Наименование показателя                   | Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполнения) | Примечания к расчетам показателей готовности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ                                                                                        |                |                                           | 1                                                                       | Расчет осуществляется автоматически по формуле:<br>$И_{\text{гот}} = K_{\text{электр}} \cdot K_{\text{тепл}} \cdot 0,85 + K_{\text{конт. фонд}} \cdot 0,06 + K_{\text{газ}} \cdot 0,02 + K_{\text{конт. кот}} \cdot 0,05 + K_{\text{конт. кот}} \cdot 0,02$                                                                                                                           |
| 1     | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила); | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении                                    | 0,85           | $K_{\text{электр}} \cdot K_{\text{тепл}}$ | 1                                                                       | Расчет осуществляется автоматически по формуле:<br>$K_{\text{электр}} \cdot K_{\text{тепл}} = K_{\text{безопасн}} \cdot 0,8 + K_{\text{режим}} \cdot 0,03 + K_{\text{аудит}} \cdot 0,15 + K_{\text{учет}} \cdot 0,02$                                                                                                                                                                 |
| 1.1   | Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)                                                                                      | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Показатель обеспечения эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0,8            | $K_{\text{безопасн}}$                     | 1                                                                       | Расчет осуществляется автоматически по формуле:<br>$K_{\text{безопасн}} = K_{\text{промывк}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{арм}} \cdot 0,01 + K_{\text{отв}} \cdot 0,01 + K_{\text{контр. кот}} \cdot 0,31 + K_{\text{режим}} \cdot 0,01 + K_{\text{аудит. кот}} \cdot 0,01 + K_{\text{контр. кот. пункт}} \cdot 0,01 + K_{\text{контр. кот. пункт}} \cdot 0,01$ |
| 1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Акты промывки теплоснабжающей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Показатель наличия акта промывки теплоснабжающей установки                                               | 0,31           | $K_{\text{промывк}}$                      | 1                                                                       | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;<br>Значение индекса готовности $И_{\text{гот}}$ не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0                                                                                                                                                                                |
| 1.1.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутримониторных сетей и теплоснабжающих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0,31           | $K_{\text{тепл}}$                         | 1                                                                       | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;<br>Значение индекса готовности $И_{\text{гот}}$ не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0                                                                                                                                                                                |
| 1.1.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования        | 0,01           | $K_{\text{арм}}$                          | 1                                                                       | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок              | 0,01           | $K_{\text{отв}}$                          | 1                                                                       | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|        |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |      |                           |   |                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.5  |                                                                                                                                                                                | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,31 | Кислот                    | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;<br><br>Значение индекса готовности $I_{\text{ггот}}$ не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. |
| 1.1.6  |                                                                                                                                                                                | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)                                                                                                    | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО                                                        | 0,01 | Кперсонал                 | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                                                                                                                        |
| 1.1.7  |                                                                                                                                                                                | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций                                                                                                 | 0,01 | Кэксплуатационный         | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                                                                                                                        |
| 1.1.8  |                                                                                                                                                                                | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                       | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам                                       | 0,01 | Кпаспорт теплового пункта | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                                                                                                                        |
| 1.1.9  |                                                                                                                                                                                | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                              | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов                              | 0,01 | Кшт                       | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                                                                                                                        |
| 1.1.10 |                                                                                                                                                                                | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)                                                         | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды                                                                                      | 0,01 | Крегулятор                | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                                                                                                                        |
| 1.2    | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии                                                                                                 | 0,03 | Крежим                    | 1 | Расчет осуществляется автоматически по формуле:<br>$K_{\text{режим}} = 0,5 * K_{\text{арст}} + 0,5 * K_{\text{теп.готов}}$                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |      |                           |   |                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                 | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок                                                      | 0,5  | К <sub>осм</sub>          | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                         |
| 1.2.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду                                                                      | 0,5  | К <sub>тех.гот.</sub>     | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                         |
| 1.3   | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)                                                                                                                                                      | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Показатель отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию                                                                                                                      | 0,15 | К <sub>зadolж.</sub>      | 1 | Расчет осуществляется автоматически по формуле:<br>$K_{зadolж} = K_{зadolж.от} * 0,05 + K_{свер} * 0,95$      |
| 1.3.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности                                                       | 0,05 | К <sub>договор</sub>      | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                         |
| 1.3.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                   | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 0,95 | К <sub>свер</sub>         | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                         |
| 1.4   | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)                                                                                                     | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя                                                                                                                | 0,02 | К <sub>учет</sub>         | 1 | Расчет осуществляется автоматически по формуле:<br>$K_{учет} = K_{провер.уз.уч} * 0,5 + K_{провер.при} * 0,5$ |
| 1.4.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Показатель наличия акта проверки узла учета                                                                                                                                               | 0,5  | К <sub>провер.уз.уч</sub> | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                         |
| 1.4.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте                                                                                                     | 0,5  | К <sub>провер.при</sub>   | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                         |
| 2     | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда                                                                                                              | 0,06 | К <sub>жил.фонд</sub>     | 1 | Расчет осуществляется автоматически по формуле:<br>$K_{жил.фонд} = K_{интур} * 0,7 + K_{жил.инф} * 0,3$       |
| 2.1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания                                                                                                | 0,7  | К <sub>интур</sub>        | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |      |                           |   |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения и горячей воды с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения и горячей воды с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы | 0,3  | К <sub>дезинф</sub>       | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                                                                                                                                     |
| 3   | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению              | 0,02 | К <sub>газ</sub>          | 1 | Расчет осуществляется автоматически по формуле:<br>$K_{газ} = K_{авт.рем} * 0,5 + K_{инспект.осл.} * 0,5$<br><br>Если газовое оборудование в многоквартирном доме не используется, К <sub>газ</sub> принимается равным 1. |
| 3.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом                                                                          | 0,5  | К <sub>авт.рем</sub>      | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                                                                                                                                     |
| 3.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме                                                        | 0,5  | К <sub>инспект.осл.</sub> | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                                                                                                                                     |
| 4   | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)                                   | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период                                                                                                           | 0,05 | К <sub>справ</sub>        | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                                                                                                                                     |
| 5   | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду                                                                                                                        | 0,02 | К <sub>план</sub>         | 1 | Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:<br>наличие – 1;                                                                                                                                     |