

Татарстан Республикасы Бөгелмә муниципаль районы мәктәпкәчә тәрбия һәм белем бирү муниципаль бюджет учреждениесе «Батыр» 2нче гомум үсеш төрендәге балалар бакчасы



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 «Батыр» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

423230, Бөгелмә шәһәре,
Калинин урамы, 30 а йорт,
Телефон 4-06-78
№

423200, г.Бугульма,
ул.Калинина, 30 а телефон:
4-06-78
«01» 10 2017г

План мероприятий по устранению нарушений по итогам актов проверок по МБДОУ № 2 «Батыр»

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отметка об выполнении
1.	Обеспечение наружного противопожарного водоснабжения		Завхоз Мухаметзянова Л.Н., рабочий по обслуживанию зданий Замалеев И.М.	
3.	Предусмотреть в лестничной клетке, предназначенной для эвакуации детей из 1-го этажа, обособленный выход наружу подвального этажа отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	Во время капитального ремонта ДОУ	Заведующий Галяутдинова А.А., завхоз Мухаметзянова Л.Н., рабочий по обслуживанию зданий Замалеев И.М..	
4.	Выполнить с 2-го этажа здания вторые эвакуационные выходы	До 31.12.2017 г.	Заведующий Галяутдинова А.А., завхоз Мухаметзянова Л.Н., рабочий по обслуживанию зданий Замалеев И.М.	Выполнено
5.	Установить внутренний противопожарный водопровод	Во время капитального ремонта здания ДОУ	Представители УО, заведующий Галяутдинова А.А., завхоз Мухаметзянова Л.Н., рабочий по обслуживанию зданий Замалеев И.М.	

Заведующая д/с № 2 А.А.Галяутдинова

М.П.

