

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54,
E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Межрайонный отдел НД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Ленина, 65
тел/факс (8-84374) 5-36-62

Акт № 11/14
обследования

«22» августа 2019 года

14 ч. 30 мин.

РТ, с. Альшеево

Инспектором межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Буинскому и Дрожжановского муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ старшим лейтенантом внутренней службы Хайруллин ым А. И. в период с 13 ч. 30 мин. «22» августа 2019 г. по 14 ч. 30 мин. «22» августа 2019 г. проведено обследование документов объектов заявителя на территории, в помещениях МБДОУ «Альшеевский детский сад Буинского муниципального района Республики Татарстан», расположенного по адресу: 422455, Республика Татарстан, Буинский район, с. Альшеево, ул. Центральная, д. 136. При обследовании совместно с заведующим – Емельяновой Г.М., по результатам которого установлено:

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: здание МБДОУ «Альшеевский детский сад Буинского муниципального района Республики Татарстан» (функционального назначения Ф 1.1) расположено по адресу: 422455, Республика Татарстан, Буинский район, с. Альшеево, ул. Центральная, д. 136 в одноэтажном здании 5-й степени огнестойкости. Отопление из собственной котельной, электроснабжение 220 вольт, соединение жил токоведущих частей проводки соответствует требованиям ПУЭ. Техническое состояние первичных средств пожаротушения в полном объеме соответствует нормативным требованиям. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с разделом XVIII правил противопожарного режима. Ответственное лицо прошло обучение по программе пожарно-технического минимума. Помещения детского сада оборудованы пожарной сигнализацией, системой оповещения и эвакуации людей при пожаре, договор на регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем пожарной сигнализации имеется.