

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Малобуинковский детский сад «Курочка Ряба» Буинского муниципального района Республики Татарстан»	422431.РТ.Буинский район. д. Малая Буинка, улица Шоссейная.д.4. Телефон:(884374)3-40-25, ИНН:1614004513 КПП:161401001 БИК:049205001 kurochkam-bua@mail.ru	Татарстан Республикасы Буа муниципаль районы Татар Буасы «Чуар Тавык» балалар бакчасы» муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем учреждениесе
---	--	--

Исх. № 61

«17» декабря 2019 г.

Буинскому городскому прокурору

старшему советнику юстиции

М.Р. Фаткуллину

Письмо

Отчет об исполнении представления от 29.11.2019 года № 02-08-03-19 МБДОУ «Малобуинковский детский сад «Курочка Ряба» Буинского муниципального района РТ» по устранению выявленных нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения проверки Буинской городской и проверки с привлечением специалистов Межрайонного отдела надзорной деятельности по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам РТ и ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Буинском, Тетюшском, Апастовском и Дрожжановском районах.

1.С учетом выявленного нарушения п.4.33, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в ДОУ буфетная не оборудована двухгнёздной моечной ванной для мытья столовой посуды с подводкой к ним холодной и горячей воды в группах и в столовой (имеется только одна). Администрацией детского сада проводится работа, с целью устранения нарушений: представление отправлено подрядчику капитального ремонта ООО «Стройгарант+»оборудовать:

- двухгнёздные моечные ванны для мытья посуды с подводкой к ним холодной и горячей воды(имеется только одна) в 2-х группах и столовой;

-гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды(п.13.6 СанПин 2.4.1.3049-13).

-механизмы для самозакрывания 4-х противопожарных дверей;

2.На основании п.1.ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за допущенные нарушения повар МБДОУ «Курочка Ряба» Юсупова Н.С. привлечена к дисциплинарной ответственности- объявлено замечание.

3.Устранено нарушение:с учетом выявленного нарушения требований Федерального закона «О пожарной безопасности» и «Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в ДОУ заменена СИМ карта, в итоге «ПАК СТРЕЛЕЦ -Мониторинг» передает сигнал на пульт подразделения пожарной охраны, на путях эвакуации прикреплены знаки пожарной безопасности(знаки, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы)

4. Устранено нарушение п.3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 с территории ДОУ убраны отработанные автомобильные шины; по п.13.2 СанПин 2.4.1.3049-13 промаркирована кухонная утварь.

Заведующая МБДОУ «Курочка Ряба»

Л.Ф.Касимова

