



QR-код*

Размещено 07.02.2024г.,
ПМ 16240061000209416673

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Буинскому и
Дрожжановскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Ленина, 65,

код 8-84374, тел. 5-36-62, e-mail: ondbua@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**Лист профилактической беседы
о проведении мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований пожарной безопасности**

№5

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (ПМ 16240061000209416673 от 07.02.2024 г.), п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 (в редакции постановления Правительства РФ от 25.06.2021 № 1016) в отношении контролируемого лица - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» города Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан», ИНН 1614005147, адрес: 422433, РТ, г. Буинск, ул. Р. Люксембург, д. 138Б (категория значительного риска) проведен профилактический визит по месту осуществления деятельности по адресу: 422433, РТ, г. Буинск, ул. Р. Люксембург, д. 138Б. В ходе профилактического визита проведено информирование по вопросам соблюдения обязательных требований пожарной безопасности.

При проведении мероприятий по профилактике нарушений требований пожарной безопасности **юридическому лицу** (индивидуальному предпринимателю (гражданину), владельцу собственности, имущества и т.п.) разъяснено, что для соблюдения обязательных требований пожарной безопасности необходимо:

1. Организовать работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивать исправное состояние указанных средств.
2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
 - а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей
 - б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов

3. Обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.
4. Обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
5. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.
6. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
7. Завести журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта, и вносить информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

В ходе информирования проведен:

- противопожарный инструктаж с должностными лицами.
- практическая тренировка по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Лист профилактической беседы составил:

Старший дознаватель МОНД и ПР по Буинскому и Дрожжановскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней службы Хайруллин А.И.


(подпись)

« 15 » февраля 2024 г.
(дата)

С разъяснениями по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности ознакомлен, копию получил:

Заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» города Буинска Буинского муниципального района Республики Татарстан» Мавлетшина Л.Р.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


(подпись)
« 15 » февраля 2024 г.
(дата)